



ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

63 – 100 ŚREM, ul. Promenada 7

tel. (0-61) 283-52-67, fax(0-61) 283-77-38

www.zpo.srem.com.pl

zpo@post.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN – EN ISO 9001 - 2009

Śrem, dnia 25.01.2016r.

Wykonawcy
którzy pobrali SIWZ

**Dotyczy przetargu na: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GŁÓWNYM ZAKŁADU
ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE I DRUGIM PIĘTRZE BUDYNKU**

1. Czy w przedmiarze na roboty budowlane w poz. nr 47 (– 154,02 mb) oraz poz. nr 145 (– 191,811 mb) jest zastosowana prawidłowa jednostka miary? .

Ad.1.

W przedmiarze na roboty budowlane w pozycji nr 47 – powinna być ilość - **513,33 mb**, a w pozycji nr 145 - **639,36 mb**.

2. Czy Zamawiający wymaga aby zastosować pochwyty dla osób niepełnosprawnych ze stali kwasoodpornej A4 (AISI 316) zamiast tradycyjnych pochwyty dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej A2 (AISI 304)?

Stal kwasoodporna A4 jest stosowana głównie w przemyśle celulozowym, ponieważ ten rodzaj stali wytworzono do pracy we wrzącym kwasie siarkowym (stąd nazwa – stal kwasoodporna).

Stale kwasoodporne są powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym i okrętowym.

Dodam także, że cena pochwyty będzie znacznie wyższa.

Ad.2.

W pozycjach dotyczących pochwyty dla osób niepełnosprawnych wymagane są pochwyty ze stali nierdzewnej A2. W pozycjach omyłkowo została wprowadzona nazwa stali A4.

3. Proszę o sprecyzowanie przez Zamawiającego informacji na temat pochwyty dla osób niepełnosprawnych:

- czy np. pochwyty dla osób niepełnosprawnych – do umywalki o dł.

45 cm – 1 kpl ...oznacza, że ma zostać wyceniony pochwyty w ilości – 1 sztuka ?

- czy wszystkie poręcze, pochwyty dla osób niepełnosprawnych będą montowane do ścian murowanych?

Jeśli nie, to należy zastosować poręcze mocowane do podłogi.
W takim przypadku proszę Zamawiającego o wskazanie rodzajów
oraz ilości pochwytów.

Ad.3.

Sprecyzowanie przez Zamawiającego informacji na temat pochwytów dla osób niepełnosprawnych;

- a. Pochwyty dla umywalki o dł. 45 cm - 1 kpl. Oznacza że ma zostać wyceniony pochwyt w ilości 1 szt wraz wszelkimi elementami montażowymi.
- b. Większość pochwytów dla niepełnosprawnych będzie montowana do ścian murowanych. Wyjątkiem jest pochwyt w kabinie prysznicowej w POM. 229, który będzie częściowo musiał być zamontowany do ściany z HPL - jeżeli system na to pozwoli. Jeżeli system ścian zabudowy z HPL nie przewiduje takiego rozwiązania, należy przyjąć zamiennie uchwyt montowany również do posadzki.

Z poważaniem

DYREKTOR
B. Skibska
Barbara Skibska