

**Zarządzenie Nr 89/17
Wójta Gminy Żurawica
z dnia 4-09-2017 r.**

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania „Usługa czyszczenia głównej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowościach: Wyszatyce, Bolestraszyce, Buszkowiczki”

§ 1

Zgodnie ze zgłoszeniem zakończenia robót pismem z dnia 31.08.2017 r. (data wpływu 1.09.2017 r.) przez Zakład Płukania i Dezynfekcji Urządzeń Wodociągowych „AQUACLEAR” Dariusz Brzeziński ul. Królowej Jadwigi 24, 67-100 Nowa Sól, powołuję komisję odbioru końcowego zadania „Usługa czyszczenia głównej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowościach: Wyszatyce, Bolestraszyce, Buszkowiczki” w następującym składzie:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Kostelecki Ryszard | – przewodniczący komisji, |
| 2. Jucha Piotr | – zastępca przewodniczącego komisji, |
| 3. Grzegorz Jędruch | – członek komisji, |
| 4. Marcin Gałuszka | – członek komisji, |

§ 2

Komisja rozpocznie prace w dniu 7.09.2017 r. (czwartek).
Zbiórka komisji o godzinie 13⁰⁰ w Urzędzie Gminy Żurawica ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żurawica

Krzysztof Składowski

**ZPIDUW "AQUACLEAR"**

Zakład Przemysłowy i Dezynfekcji
Urządzeń Wodociągowych
"AQUACLEAR"
Dariusz Brzeziński
ul. Królowej Jadwigi 24
67-100 Nowa Sól

Adres korespondencyjny:
ul. Sosnowa 10
67-100 Rudno

+48 683 563 404
+48 683 563 404
+48 601 742 043

www.aq.home.pl
aq@euromail.pl

WAWICA	
1.09.2017	
3550 / ZPP/17	
POSP.	

Nowa Sól, 31-08-2017r

P. Juchna
4.09.2017

Gmina Żurawica
Ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1
37-710 Żurawica

**ZGŁOSZENIE
do odbioru końcowego**

W dniu 29-08-2017 r. zostały zakończone roboty wykonane zgodnie z przedmiotem umowy nr 4/ZP/2017 z dnia 19-06-2017 r.

W związku z powyższym zgłaszam gotowość do odbioru końcowego wykonanych robót.

Z uwagi na brak wolnych terminów w okresie 29.08.2017 – 01.09.2017r. w laboratorium JARS Sp. z o.o. Łąjski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo - Filia "Leżajsk" Stare Miasto 511, 37-300 Leżajsk, której zostały zlecone badania jakości wody po czyszczeniu, pobór wody zostanie wykonany w terminie 4-8.09 2017r. a wyniki badań wody dostarczone zostaną w późniejszym terminie.

Oświadczam, że roboty zostały wykonane z obowiązującymi przepisami a przedmiot robót został doprowadzony do należytego stanu i porządku i jest gotowy do użytku.

Do zgłoszenia dołączona została dokumentacja czyszczenia z planami sytuacyjnymi oraz dowód dopuszczenia zastosowanych materiałów i urządzeń zastosowanych przy czyszczeniu sieci wodociągowych – Atest PZH.

Z poważaniem

