

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ZADANIE

pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku o salę gimnastyczną”.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, w związku z czym wyjaśniam:

Pytanie nr 1 : W koncepcji Sali gimnastycznej jest: czy koncepcja jest uzgodniona z rzeczoznawcą p.poż i higieniczno-sanitarnym? Jak nie to czy można wykonać zmiany w koncepcji z tym związane?

Odpowiedź: Koncepcja nie jest uzgodniona z rzeczoznawcą p.poż i higieniczno-sanitarnym. Należy dokonać ewentualnych koniecznych zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 2 : Czy zamawiający ma wszelkie prawa do koncepcji w tym materiały dwg lub inne pliki wsadowe do programów?

Odpowiedź: Zamawiający posiada wszelkie prawa do koncepcji i dysponuje zapisem koncepcji w wersji PDF.

Pytanie 3 : Czy Zamawiający nie przewiduje klimatyzacji?

Odpowiedź : Przewiduje

Pytanie 4 : Przewiduje się ogrzewanie gazowe, czy można wykonać pompy ciepła wspomagane gazem (jest OZE i zawsze można pozyskać dofinansowanie na obniżenie CO2)

Odpowiedź: Należy dostosować istniejącą kotłownię gazową z uwzględnieniem potrzeb ogrzewania projektowanej sali gimnastycznej.

Pytanie 5: Woda ciepła j.w.

Odpowiedź: W zakresie wody ciepłej Zamawiający preferuje rozwiązanie polegające na podgrzewaczach elektrycznych z instalacją fotowoltaiczną.

Pytanie 6: Budynek wyposażyc w stałe urządzenia gaśnicze wodne – rozumiem, że jeśli przepisy i rzeczoznawca p.poż. narzuci w innym przypadku nie?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 7: Ściany wew. i zewnętrzne z betonu komórkowego – takie ściany nie spełniają odpowiedniej ochrony przed hałasem – czy można to zmienić:

Odpowiedź : Tak

Pytanie 8: Czy koncepcja przewiduje gr styropianu uwzględniając WT2017 – aktualne? Jak nie to czy można to zmienić na etapie projektu?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 9: Pokrycie dachu: płyty styropianowe gr 20 cm + 3x papa termozgrzewalna lub styropapa – w nowych budynkach zaleca się aby była to wełna – można to zmienić?

Odpowiedź: Załączona koncepcja sali gimnastycznej jest materiałem pomocniczym i rozwiązania materiałowe będą ustalane na etapie wykonawczym. Zamawiający preferuje pokrycie dachu płytami warstwowymi z rdzeniem styropianowym lub z wełny mineralnej.

Treść odpowiedzi i zmian stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Burmistrz /-/ Paweł Wójcik