



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Chmielnik, dnia 21.04.2017 r.

Znak sprawy: IPS.271.16.2017

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ZADANIE

pn., „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik - Zadanie 2 - Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Chmielniku.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, w związku z czym wyjaśniam:

Pytanie: W zestawieniu stolarki drzwiowej przy drzwiach wejściowych DZ1 jest napisane: „Drzwi o odporności ogniowej EI 30 wyposażone w siłownik elektryczny i elektrozamek”. Proszę o specyfikację tych elektrycznych urządzeń i ich funkcję.

Odpowiedź: Zarówno siłownik jak i zamki są elementem automatycznego systemu oddymiania klatek schodowych i takiemu celowi mają służyć.

Elektromechaniczny zamek rewersyjny, drzwi wyposażać w gałkę od strony zewnętrznej i klamkę od strony wewnętrznej. Działa na zasadzie :

- drzwi otwarte przy braku napięcia
- drzwi zamknięte przy napięciu 12V DC

Treść odpowiedzi i zmian stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Burmistrz /-/ Paweł Wójcik