
<u>1. OŚWIADCZENIE</u>	2
<u>2.OPIS TECHNICZNY</u>	3
2.1. Zakres opracowania	3
2.2. Podstawa opracowania	3
2.3. Stan istniejący.....	3
2.4. Stan projektowany.....	3
2.5. Zasilanie i pomiar energii - zakres <i>PGE</i>	3
2.7. Szafka sterowania oświetleniem SOM	4
2.8. Oprawy oświetleniowe	4
2.9. Ochrona od porażień	5
2.10. Ochrona przepięciowa.....	5
2.11. Uwagi końcowe	5
<u>3.OBLICZENIA TECHNICZNE</u>	7
3.1. Dobór przewodów oraz zabezpieczeń oprawy oświetleniowej.....	7
3.2. Dobór zabezpieczeń obwodowych	7
3.3. Sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem.....	8
<u>4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW</u>	9

1. Oświadczenie

Dokumentacja techniczna p.t. „Przebudowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia "Lubania Różanka" polegająca na podwieszeniu oświetlenia drogowego drogi powiatowej 0022T Chmielnik - Drugnia - Życiny w miejscowości Lubania” jest sporządzona prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant

2.OPIS TECHNICZNY

2.1. Zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest:

- podwieszenie linii oświetleniowej na istniejącej linii nN powiatowej 0022T Chmielnik - Drugnia - Życiny w miejscowości Lubania gm. Chmielnik;
- instalacja punktu sterowniczo-pomiarowego na żerdzi istniejącego słupa.

2.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Chmielnik, a podstawę opracowania niniejszej dokumentacji stanowiły następujące dane:

1. warunki techniczne nr 17-I4/WP/00493 z dnia 17.05.2017 roku wydane przez PGE Dystrybucja S.A. RE Busko;
2. Aktualne podkłady geodezyjne;
3. Katalogi słupów i opraw oświetlenia ulicznego;
4. Wizja lokalna o terenie;
5. Obowiązujące normy i przepisy;
6. Zasady wiedzy technicznej;

2.3. Stan istniejący

W chwili obecnej na projektowanym fragmencie linii napowietrznej niskiego napięcia "Różanka " nie ma zainstalowanego oświetlenia.

2.4. Stan projektowany

W celu oświetlenia przedmiotowego odcinka drogi powiatowej oraz spełnienia warunków technicznych wydanych przez RE Busko należy:

1. od słupa nr 58 do słupa nr 63 podwiesić przewód oświetleniowy typu AsXSn 2x25mm²;
2. na słupach nr 58, 59, 60, 61, 62 i 63 zawiesić na wysięgnikach na W-1 oprawy oświetleniowe typu OUS 100W;
3. Na słupach nr 58 i 62 należy zainstalować ograniczniki przepięć.

2.5. Zasilanie i pomiar energii - zakres PGE

Zgodnie z warunkami przyłączenia zasilanie projektowanego oświetlenia należy wykonać ze złącza kablowo-pomiarowego ZK-1/1P zainstalowanego na słupie nr 58 linii nN "Różanka". Do ZK-1/1P ener-

gia zostanie doprowadzona kablowym przyłączem słupowym YAKXS 4x35 mm² prowadzonym w rurze osłonowej typu BE odpornej na działanie promieni UV. W złączu będą zabudowane:

- licznik 1-fazowy bezpośredni energii czynnej na tablicy licznikowej;
- zabezpieczenie przedlicznikowe przystosowane do plombowania - samoczynny wyłącznik nadmiaroprądowy 1-fazowy o charakterystyce „C” i prądzie znamionowym 10A
- rozłącznik 2-polowy 63A stanowiący miejsce dostarczenia energii.

Przyłącze kablowe wraz ze złączem ZK-1/1P zostanie zamontowane przez PGE Dystrybucja SA w ramach umowy przyłączeniowej.

Z zacisków odejściowych rozłącznika 63A należy wyprowadzić zasilanie szafki SOM wykonane przewodem 2 x DY10 mm² w rurze osłonowej BE32.

W projektowanej szafie pomiarowej należy wykonać uziemienie szyny PEN o wartości $R < 10 \Omega$.

2.7. Szafka sterowania oświetleniem SOM

Dla sterowania oświetleniem projektuje się niezależną szafkę oświetleniową SOM zainstalowaną - jak złącze ZK-1/1P na słupie nr 58 linii nN "Różanka". Projektowana szafka posiadać będzie obudowę z tworzywa termoutwardzalnego o stopniu ochrony minimum IP44.

W szafce sterującej projektuje się zainstalowanie:

- rozłącznika głównego FR302 25A
- wyłącznika samoczynnego S301 B6 (zabezpieczenie sterowania)
- zegara astronomicznego
- przełącznika zasilania A-O-R SS125
- stycznika SM340/230 4z
- ochronnika SIMTEC B+C
- gniazd bezpiecznikowych NEOZED D01
- listwy zaciskowe LZ35mm² dla obwodu odejściowego

Jako zabezpieczenia obwodowe należy zamontować bezpiecznik D01 gG 6A. Okablowanie toru zasilającego szafy oświetleniowej wykonać przewodem LgY 10mm², natomiast okablowanie toru sterowania (zasilanie zegara, przełącznika ręka automat i cewki stycznika) przewodem LgY 1,5mm². Schemat ideowy połączeń zasilania i sterowania oświetleniem pokazano na schemacie zasilania.

Wyprowadzenie przewodu oświetleniowego AsXSn 2x25mm² z szafki na linie napowietrznej wykonać w niezależnej rurze ochronnej BE50 zakończonej kolanem FA50.

2.8. Oprawy oświetleniowe

Projektuje się montaż opraw oświetleniowych na słupach od 58 do 62. Należy zastosować oprawy typu OUS-100 lub podobne. Jako źródła światła w oprawie stanowić będą wysokoprężne lampy sodowe o minimum 12 000 godz. czasookresie świecenia i spadku strumienia świetlnego maksymalnie do 20% (po 12 000 godzinach). Oprawy na linii napowietrznej zainstalować na wysięgnikach o wysięgu

1,0m wykonanych z rur stalowych $\phi 60\text{mm}$ zabezpieczonych przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe. W celu indywidualnego zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego opraw należy na każdym słupie zainstalować słupowe, oświetleniowe złącza bezpiecznikowe BNO-01 z zabezpieczeniami BiWts 4A. Dla zasilania opraw zastosować przewód YKY $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$.

2.9. Ochrona od porażen

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim

Uznaje się że elektroenergetyczne, izolowane linie napowietrzne niskiego napięcia nie wymagają ochrony przed dotykiem bezpośrednim ze względu na wysokość zamocowania przewodów powyżej 2,5m - poza zasięgiem ręki. Urządzenia podłączone do linii napowietrznej nn powinny spełniać wymagania norm dotyczących ich projektowania i budowy w zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim.

Ochrona przed dotykiem pośrednim (dodatkowa)

W linii oświetlenia drogowego zastosowano jako środek ochronny od porażen szybkie wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C zgodnie z N SEP-E-0001. Wymagania stawiane środkom ochrony przy dotyku pośrednim. Ochrona dodatkowa zapewniona jest przez zastosowanie samoczynnego szybkiego wyłączenia zasilania. W obwodach rozdzielczych czas wyłączenia nie powinien przekraczać 5s. Będzie to zapewnione przy spełnieniu warunku:

$$I_a < \frac{U_n}{Z_p}$$

gdzie:

U_n – napięcie fazowe

Z_p – impedancja pętli zwarcia

I_a – prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego

2.10. Ochrona przepięciowa

Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami łączeniowymi linii zaprojektowano ograniczniki przepięć typu BOP-R 0,44/10. Ogranicznik należy zainstalować na słupie nr 58 oraz 62, przy którym należy wybudować uziemienie odgromowe. Wartość uziemienia odgromowego słupów 52 oraz 63 powinna wynosić $R < 10\Omega$.

2.11. Uwagi końcowe

Roboty elektryczne wykonać zgodnie z PN/E-05009, N SEP-E-001, N SEP-E-003, N SEP-E-004, PN-E-5100-1:1998, , PN-IEC 60364, oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP, ustawami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - cz. V. Instalacje elektryczne”.

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe naprężenie przewodów oświetleniowych oraz właściwe ich podłączenie. Po wykonaniu przeprowadzić wymagane przepisami badania i próby. Prace wykonać wyłącznie z materiałów certyfikat bezpieczeństwa i posiadających wymagane atesty.

3. Obliczenia techniczne

3.1. Dobór przewodów oraz zabezpieczeń oprawy oświetleniowej

Dobór zabezpieczeń

Moc pojedynczej oprawy jest równa:

$$P_{sz1} = 100W$$

Prąd szczytowy wynosi:

$$J_{sz} = \frac{P_{sz}}{U} = \frac{100}{230 \cdot 0,86} = 0,5A$$

Prąd rozruchowy wyniesie

$$J_R = 1,4 \cdot J_{sz} = 1,4 \cdot 0,5 = 0,7A$$

Jako zabezpieczenia opraw należy zainstalować wkładki bezpiecznikowe DII gF 4A (BiWts) w bezpiecznikowym złączu oświetleniowym BNO-1.

3.2. Dobór zabezpieczeń obwodowych

Moc projektowanych opraw:

$$P_p = 6 \cdot 100W = 600W$$

Prąd szczytowy wynosi:


$$J_{sz2} = \frac{P_p}{U \cdot \cos \phi} = \frac{600}{230 \cdot 0,86} = 3,03A$$

Prąd rozruchowy wyniesie

$$J_R = 1,4 \cdot J_{sz2} = 1,4 \cdot 3,03 = 4,24A < 6A$$

Jako zabezpieczenie obwodowe należy zainstalować wkładkę bezpiecznikową D01 gG 6A.

3.3. Sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem



1. Zwarcie w p-kcie "A" $\Sigma R_A = 0,705 \Omega$ $\Sigma X_A = 0,413$

$$Z_A = \sqrt{(\Sigma R_A)^2 + (\Sigma X_A)^2} = 0,817 \Omega \quad I_a = (0,8 \times U_0) / Z = \mathbf{225,2 \text{ A}}$$

Prąd wył. bezpiecznika WT-1F 63A (z charakterystyki) dla $t = 5s$ $I_w = \mathbf{163,4 \text{ A}} <$

2. Zwarcie w p-kcie "B" $\Sigma R_B = 1,504 \Omega$ $\Sigma X_B = 0,455$

$$Z_B = \sqrt{(\Sigma R_B)^2 + (\Sigma X_B)^2} = 1,572 \Omega \quad I_a = (0,8 \times U_0) / Z = \mathbf{117 \text{ A}}$$

Prąd wył. bezpiecznika DO1 gG 6A (z charakterystyki) dla $t = 5s$ $I_w = \mathbf{28,3 \text{ A}} <$

3. Zwarcie w p-kcie "C" $\Sigma R_C = 1,549 \Omega$ $\Sigma X_C = 0,455$

$$Z_C = \sqrt{(\Sigma R_C)^2 + (\Sigma X_C)^2} = 1,614 \Omega \quad I_a = (0,8 \times U_0) / Z = \mathbf{109 \text{ A}}$$

Prąd wył. bezpiecznika BiWts 4A (z charakterystyki) dla $t = 5s$ $I_w = \mathbf{18,73 \text{ A}} <$

Wnioski : Ochrona przed dotykiem pośrednim przez szybkie wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN będzie zapewniona zarówno dla szafki SOM jak i ostatniego słupa.

4. Zestawienie materiałów

Przewody, kable			
1.	Przewód AsXSn 2x25mm ² + 4%	260	m
2.	YKY 3x2,5mm ²	18	m
Haki, śruby			
1.	Śruba hakowa SOT 21	6	szt.
Uchwyty			
1.	Uchwyt odciągowy SO 34.25	2	szt.
2.	Uchwyt przelotowy SO 130.02	4	szt.
3.	Uchwyt do wysięgnika	12	szt.
Inne			
1.	Szafka oświetleniowa SOM-1 kompletna	1	szt.
3.	Zacisk odgałęźny dwustronny SL11.118	6	szt.
4.	Ogranicznik przepięć BOP-R 0,44/10 z zaciskiem	2	szt.
5.	Oprawy oświetleniowe OUS 100W	6	szt.
6.	Bezpiecznik napowietrzny oświetleniowy BNO-1	6	szt.
7.	Wkładki bezpiecznikowe BiWts 4A	6	szt.
8.	Wysięgnik W-1	6	szt.
Uziemienie			
1.	Bednarka 30x4mm ²	6	m
2.	Pręty miedziane ϕ 16 1,5m	6	szt