

101	Korytarz	14,70m ²
102	Magazyn_instrumentow_muzyczn.	11,10m ²
103	Magazyn_rekwizytow	21,10m ²
104	Magazyn_rekwizytow	25,55m ²
105	Schody_wewnetrzne	12,88m ²
106	Korytarz.	21,45m ²
107	Pokoj_biurowy	14,72m ²
108	Pokoj_biurowy	14,36m ²
109	Pokoj_biurowy	15,08m ²
110	Pokoj_biurowy	12,18m ²
111	WC_z_przedsonkiem	2,28m ²
112	Pokoj_biurowy	17,45m ²
113	Archiwum	15,41m ²
Razem:		183,90m²

Legenda:

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

-  — Oprawa typ FLAT LED OFFICE 4TW IP20, montaż dostropowy
 -  — Oprawa typ FLAT LED OFFICE 4TW IP20, montaż dostropowy
 -  — Oprawa typ FLAT LED 4TW IP20, montaż dostropowy - awaryjna
 -  — Oprawa typu CANOS 190 LED 830 16W IP44, montaż dostropowy
 -  — Oprawa typu COSMO APEX 1060 LED 840 27W IP66
 -  — Oprawa typu COSMO APEX 1060 LED 840 27W IP66 - awaryjna
 -  — Oprawa ewakuacyjna typ OP1-S12 TA, montaż naścienny
 -  — Oprawa awaryjna typ VUN- G 1x3 TA VwD, montaż nastropowy
 -  — Oprawa awaryjna typ VUN- G 1x3 TA VwD, montaż nastropowy - awaryjna
 -  — Oprawa awaryjna typ VUN- G 1x1 TA CR, montaż nastropowy
 -  — Oprawa awaryjna typ OP3-G 1x1 TA VwD IP65, montaż nastropowy
 -  — Łącznik p/1 IP20 10A/250V jednobiegunowy
 -  — Łącznik p/1 IP20 10A/250V świecznikowy
 -  — Łącznik p/1 IP20 10A/250V schodowy
 -  — Łącznik p/1 IP20 10A/250V krzyżowy
 -  — Łącznik n/1 IP44 10A/250V jednobiegunowy
 -  — Łącznik n/1 IP44 10A/250V świecznikowy
 -  — Łącznik n/1 IP44 10A/250V schodowy
 -  — Łącznik n/1 IP44 10A/250V schodowy
 -  — Łącznik n/1 IP44 10A/250V krzyżowy
 -  — Łącznik n/1 IP20 10A/250V świecznikowy
 -  — Wypust 1-faz. - do wentylatora załączonego wraz z oświetleniem w danym pomieszczeniu
- #### ODDYMNIANIE KLATEK SCHODOWYCH
-  — Optyczne czujki dymu
 -  — Siłownik okna oddymniającego
 -  — Centrala oddymniająca
 -  — Przycisk przewietrzający typu LT
 -  — Przycisk ręcznego oddymniania pożarowego



'ARMAX' Sp. z o.o.					
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690					
Nazwa obiektu: Termomodernizacja Chmielnickiego Centrum Kultury w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Chmielnik					
Inwestor: Gmina Chmielnik, 26-020 Chmielnik, Plac Kościuszki 7		Adres obiektu: ul. Starobuska 10, 26-020 Chmielnik, dz. nr. ew. 1299/1, 1299/2			
Przedmiot: Instalacje oświetlenia – rzut antresoli				Skala: 1:100	Nr rys. IE04
Projektant: Instalacje elektryczne: PROJEKTOWAŁ: Projekt SPRAWDZIŁ:	Nazwisko: mgr inż. Łukasz Radek	Nr uprawnień: SWK/0186/POE/14 Upr. elektryczne	Data: 06.2019r.	Podpis:	
	mgr inż. Gabriel Stępień	SWK/0163/PBE/15 Upr. elektryczne	06.2019r.		