



**OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
POPURZEC SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-S**

UWAGI:

- Łączniki montować na wysokości 1,4 m. podłogi.
- Gniazda w sanitariatach mocować na wysokości 1,4 m.
- Gniazda w pomieszczeniach socjalnych i pomocniczych mocować na wysokości 1,2 m.
- Instalację wykonać przewodami YDYżo w/t lub p/t.
- Gniazda w komunikacji i pomieszczeniach biurowych mocować na wysokości 0,3 m.
- W łazienkach i pomieszczeniach pomocniczych stosować osprzęt bryzgoszczelny

OPRAWY WNĘTRZOWE POMIESZCZENIA SUCHIE

- 1a Oprawa wewnętrzna – kinkiet 1x8W LED n/t
- 1b Oprawa wewnętrzna LED z kloszem 15W 230V n/t
- 1c Oprawa wewnętrzna LED z kloszem 10W 230V n/t

OPRAWY WNĘTRZOWE USZCZECZENIE DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH

- 2a Oprawa wewnętrzna szczelna LED z kloszem 15W 230V n/t
- 2b Oprawa wewnętrzna szczelna LED z kloszem 6W 230V n/t – kinkiet

OPRAWY ZEWNĘTRZNE USZCZECZENIE

- 3a Oprawa zewnętrzna szczelna LED z kloszem 15W 230V n/t
- 3b Oprawa zewnętrzna szczelna LED z kloszem 15W 230V n/t – kinkiet
- 3c Oprawa zewnętrzna szczelna LED z kloszem 15W 230V n/t – kinkiet z czujnikiem ruchu

URZĄDZENIA I OSPRZĘT:

- ITSI Tablice i zestawy sterownicze
- Łącznik p/t z wkładką uszczelniającą 10A 230V
- Przetłacznik p/t z wkładką uszczelniającą 10A 230V
- Przycisk p/t z wkładką uszczelniającą 10A 230V
- R5 Ściemniacz 300W p/t z wkładką uszczelniającą 10A 230V
- Zestaw przycisków p/t z wkładką uszczelniającą 10A 230V

'ARMAX' Sp. z o.o.	
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690	
Nazwa obiektu: Zagospodarowanie zbiornika wodnego „Andrzejkówka” wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej	
Investor: Gmina Chmielnik Plac Kosciuszki 7 26-020 Chmielnik	Adres obiektu: Chmielnik, dz. nr ewid. 704/1, Śladków Młyń, dz. nr ewid. 201/2, 5/1, 26-020 Chmielnik
Przedmiot: Wiąta łukowa – plan instalacji gniazd wtyczkowych i oświetlenia	
Projektant: Teodor Małek	Nr uprawnień: 05.2019r.
Projektował: Robert Nowak	GP-III-7342/184/84 elektryczne
Projekt sprawdził: Dariusz Celuch	05.2019r.
Skala: Nr rys. Str. W.08.02	
Data: 05.2019r.	
Podpis:	