



**OPRAWY WNEĘTRZOWE POMIESZCZENIA SUCHIE**

- 1a ☉ Oprawa wewnętrzna – kinkiet 1x8W LED n/t
- 1b ☉ Oprawa wewnętrzna LED z kloszem 15W 230V n/t
- 1c ☉ Oprawa wewnętrzna LED z kloszem 10W 230V n/t

**OPRAWY WNEĘTRZOWE USZCZENIONE DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH**

- 2a ☉ Oprawa wewnętrzna szczelna LED z kloszem 15W 230V n/t
- 2b ☉ Oprawa wewnętrzna szczelna LED z kloszem 6W 230V n/t – kinkiet

**OPRAWY ZEWNĘTRZNE USZCZENIONE**

- 3a ☉ Oprawa zewnętrzna szczelna LED z kloszem 15W 230V n/t
- 3b ☉ Oprawa zewnętrzna szczelna LED z kloszem 15W 230V n/t – kinkiet
- 3c ☉ CR Oprawa zewnętrzna szczelna LED z kloszem 15W 230V n/t – kinkiet z czujnikiem ruchu

**URZĄDZENIA I OSPRZĘT:**

- 1TS1 ■ Tablice i zestawy sterownicze
- δ Łącznik p/t z wkładką uszczelniającą 10A 230V
- ⌘ Przetłacznik p/t z wkładką uszczelniającą 10A 230V
- ⊙ Przycisk p/t z wkładką uszczelniającą 10A 230V
- Rδ Ściemniacz 300W p/t z wkładką uszczelniającą 10A 230V
- ⊙ Zestaw przycisków p/t z wkładką uszczelniającą 10A 230V

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
POPRAZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE  
UKŁAD SIECI TN-S

**UWAGI:**

- Łączniki montować na wysokości 1,4 m, podłogi.
- Gniazda w sanitariatach mocować na wysokości 1,4 m.
- Gniazda w pomieszczeniach socjalnych i pomocniczych mocować na wysokości 1,2 m.
- Instalację wykonać przewodami YDYzo w/t lub p/t.
- Gniazda w komunikacji i pomieszczeniach biurowych mocować na wysokości 0,3 m.
- W łazienkach i pomieszczeniach pomocniczych stosować osprzęt bryzgoszczelny

<b>'ARMAX' Sp. z o.o.</b>	
27-200 Szaradowice, ul. Igo Źaja 13 kom. 601 063 690	
Nazwa obiektu: Zagospodarowanie zbiornika wodnego „Andrzejkówka” wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej	
Investor: Gmina Chmielnik Plac Kosciuszki 7 26-020 Chmielnik	Adres obiektu: Chmielnik, dz. nr ewid. 704/1, Śladków Mały, dz. nr ewid. 201/2, 5/1, 26-020 Chmielnik
Przebieg: Budynek socjalny – rzut poddasza Plan instalacji oświetlenia	Skala: Nr rys.: 6.03.02
Projektant: Projekt opracował: Projektant: Projekt sprawdził:	Nr uprawnień: Data: 05.2019r. 05.2019r. 05.2019r.
Teodor Małek Robert Nowak Dariusz Celuch	