



Nr obwodu		01a	02a	03a				01s		02s		03s			
Moc zainst. w kW		0,80	0,80	0,80				1,20		1,20					
Symbol obwodu		0 sw.	0 sw.	0 sw.				GN .		GN .		GN .			
Nr pomieszczenia, piętro, przeznaczenie		Oświetlenie pom. 0.3	Oświetlenie pom. 0.4	Rezerwa				Gniazda wtyczkowe pom. 0.3, 0.4		Gniazda wtyczkowe pom. 0.4		Rezerwa			

- UWAGI:**
1. Tablicę wykonać w wersji podtynkowej
  2. Stopień ochrony obudowy IP30
  3. W rozdzielnicę przewidziano 10% rezerwy
  4. Aparatura modułowa 3kA

**OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
 PRZEZ SZYBKE WYŁĄCZENIE  
 UKŁADU SIECI TNC-S**

<b>'ARMAX' Sp. z o.o.</b> 27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690				
Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Gminy Chmielnik				
Inwestor: Gmina Chmielnik, Pl. Kosciuszki 7 26-020 Chmielnik		Adres obiektu: dz. nr ewid. 1164, 1165 26-020 Chmielnik		
Przedmiot: Tablica 1TS2 – pomieszczenia piwnicy pod Klubem Seniora			Skala: T.06.02	Nr rys. Str.
Projektant:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Projekt operacyjny:	Teodor Małek		05.2019r.	
Projekt projektowy:	Robert Nowak	GP-III-7342/184/84 elektryczne	05.2019r.	
Projekt sprawdzony:	Dariusz Celuch		05.2019r.	