



**UWAGI:**

1. Tablicę wykonać w wersji podtyrkowej
2. Stopień ochrony obudowy IP30
3. W rozdzielniczy przewidziano 10% rezerwy
4. Aparatura modułowa 3kA

**OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
PRZEZ SZYBKE WYŁĄCZENIE  
UKŁADU SIECI TNC-S**

<b>'ARMAX' Sp. z o.o.</b>			
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13		kom. 601 063 690	
Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Gminy Chmielnik			
Inwestor: Gmina Chmielnik, Pl. Kosciuszki 7 26-020 Chmielnik		Adres obiektu: dz. nr ewid. 1164, 1165 26-020 Chmielnik	
Przedmiot: Tablica 2TS2 – pomieszczenia piwnicy			Skala: T.08.02
Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:
Projekt opracował:	Teodor Małek		05.2019r.
Projekt projektował:	Robert Nowak	GP-III-7342/184/84 elektryczne	05.2019r.
Projekt sprawdził:	Dariusz Celuch		05.2019r.