



0.1	Pomieszczenie gospodarcze	Beton	12,46m <sup>2</sup>
0.2	Pomieszczenie gospodarcze	Beton	14,26m <sup>2</sup>
0.3	Klatka schodowa	Terakota	4,41m <sup>2</sup>
0.4	Pomieszczenie gospodarcze	Terakota	31,56m <sup>2</sup>
0.5	Przedsiónek	Wykładzina PCV	5,91m <sup>2</sup>
0.6	Pomieszczenie gospodarcze	Wykładzina PCV	10,68m <sup>2</sup>
0.7	Pomieszczenie gospodarcze	Wykładzina PCV	4,08m <sup>2</sup>
0.8	Pomieszczenie gospodarcze	Wykładzina PCV	6,32m <sup>2</sup>
0.9	Korytarz	Wykładzina PCV	7,64m <sup>2</sup>
0.10	Pomieszczenie gospodarcze	Wykładzina PCV	8,74m <sup>2</sup>
0.11	Pomieszczenie gospodarcze	Wykładzina PCV	4,77m <sup>2</sup>
0.12	Pomieszczenie gospodarcze	Wykładzina PCV	13,97m <sup>2</sup>
0.13	Pomieszczenie gospodarcze	Wykładzina PCV	18,96m <sup>2</sup>
Razem:			143,76m <sup>2</sup>

OZNACZENIA:

- zasilanie instalacji C.O.
- powrót instalacji C.O.
- zasilanie zasobnika c.w.u.
- powrót z zasobnika c.w.u.
- grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym
- instalacja C.O. wykonana z rur stalowych łączonych za pomocą połączeń zaprasowanych "Press"
- P1 pion instalacji C.O.

UWAGI:

Przewody główne rozprowadzające ciepło do grzejników prowadzić po wierzchu ścian. Piony i podejścia do grzejników prowadzić po wierzchu ścian. Główne przewody rozprowadzające ciepło należy zaizolować otulinami o grubości zależnej od średnicy rurociągu (według rozporządzenia).  
Wszelkie otwory przez przegrody konstrukcyjne wykonać wiertnicą.

<b>'ARMAX' Sp. z o.o.</b> 27-200 Sfarachowice, ul. 1-go Maja 13      tel. 601063690			
Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Gminy Chmielnik			
Inwestor: Gmina Chmielnik Pl. Kościuski 7 26-020 Chmielnik		Adres obiektu: Chmielnik, dz. nr ewid. 1164, 1165	
Przedmiot: <b>Rzut piwnicy instalacji C.O.</b>			Skala: 1:100
Projektanci: Instalacje sanitarne projektował: Instalacje sanitarne sprawdził: Projekt opracował:			Nr rys. S5 Str.
Nazwisko: Ludwik Rogala Wojciech Kwaśnik Dariusz Celuch			Nr upr.: PDK/0066/POOS/06 PDK/0007/POOS/07
Podpis:			
Data: 05.2019			Strona: