



OZNACZENIA:

- zasilanie instalacji C.O.
- powrót instalacji C.O.
- grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym
- 28x1,5 instalacja C.O. wykonana z rur stalowych łączonych za pomocą połączeń zaprasowanych "Press"
- P1 pion instalacji C.O.

UWAGI:

Przewody główne rozprowadzające ciepło do grzejników prowadzić po wierzchu ścian. Piony i podejścia do grzejników prowadzić po wierzchu ścian. Główne przewody rozprowadzające ciepło należy zaizolować otulinami o grubości zależnej od średnicy rurociągu (według rozporządzenia). Wszelkie otwory przez przegrody konstrukcyjne wykonać wiertnicą.

| | | | |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 1 | Pomieszczenie socjalne | Wykładzina PCV | 7,67m ² |
| 2 | WC socjalne | Terakota | 2,69m ² |
| 3 | WC kobiety | Terakota | 5,45m ² |
| 4 | WC mężczyźni | Terakota | 6,30m ² |
| 5 | Hall | Wykładzina PCV | 28,93m ² |
| 6 | Pom. kuchenne | Terakota | 13,28m ² |
| 7 | Jadalnia | Wykładzina PCV | 11,88m ² |
| 8 | Pom. klubowe | Wykładzina PCV | 14,86m ² |
| 9 | Sala spotkań | Wykładzina PCV | 35,17m ² |
| 10 | Przedsiónek (szatnia) | Wykładzina PCV | 4,41m ² |
| 11 | Pom. do zajęć ruchowych | Wykładzina PCV | 23,90m ² |
| 12 | Przedsiónek | Deski drewniane | 5,84m ² |
| 13 | Pokój | Wykładzina PCV | 9,74m ² |
| 14 | Pokój | Wykładzina PCV | 12,05m ² |
| 15 | Pokój | Wykładzina PCV | 8,28m ² |
| 16 | Pokój | Wykładzina PCV | 23,05m ² |
| 17 | Pokój | Wykładzina PCV | 12,67m ² |
| 18 | Pokój | Wykładzina PCV | 6,41m ² |
| 19 | Pokój | Wykładzina PCV | 5,09m ² |
| 20 | Łazienka | Terakota | 7,84m ² |
| Razem: | | | 243,49m ² |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 'ARMAX' Sp. z o.o. 27-200 Sfarachowice, ul. 1-go Maja 13 tel. 601063690 | | | |
| Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Gminy Chmielnik | | | |
| Inwestor: Gmina Chmielnik Pl. Kościuszki 7 26-020 Chmielnik | | Adres obiektu: Chmielnik, dz. nr ewid. 1164, 1165 | |
| Przedmiot: Rzut parteru instalacji C.O. | | | Skala: 1:100 |
| Projektanci: Instalacje sanitarne projektował: Instalacje sanitarne sprawdził: | | | Nr rys.: PDK/0066/POOS/06 PDK/0007/POOS/07 |
| Projekt opracował: Dariusz Celuch | | | Nr rys.: S6 |
| Data: 05.2019 | | | Strona: |