



OZNACZENIA:

- **TS** Tablica interaktywna
- **ZTS** Gniazdo komp. na suficie rzutnika tablicy interaktywnej
- **TI** Tablica informacyjna na ogłoszenia papierowe z oświetleniem
- **MT** Monitor 50"

2TS1 ■ Tablice rozdzielcze instalacji elektrycznej

- Gniazdo wtyczkowe p/t uszczelnione IP54 16A
- Gniazdo wtyczkowe p/t uszczelnione IP54 16A z wkładką DATA
- **32A** ■ Gniazdo wtyczkowe p/t uszczelnione IP54 32A 3-faz.
- Gniazdo wtyczkowe n/t uszczelnione IP64 16A 1-faz.
W obudowie 200x300x160 IP54 – dla prac zewnętrznych

UWAGI:

Łączniki montować na wysokości 1,4 m. podłogi.
 Gniazda w sanitariatach mocować na wysokości 1,4 m.
 Gniazda w pomieszczeniach socjalnych i pomocniczych mocować na wysokości 1,2 m.
 Instalację wykonać przewodami YDYzo w/t lub p/t.
 Gniazda w komunikacji i pomieszczeniach biurowych mocować na wysokości 0,3 m.
 W łazienkach i pomieszczeniach pomocniczych stosować osprzęt bryzgoszczelny

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

| | |
|------------------------------|--------------|
| Wiatrolap/ zmiana obuwia | ilość [szt.] |
| sz szafa zamykana z półkami | 1 |
| k krzesło | 2 |
| kr kurtyna powietrzna | 1 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Pom. ogólnodostępne/ sala spotkań | ilość [szt.] |
| sf sofa 4 - osobowa | 1 |
| f fotel | 1 |
| TV telewizor | 1 |
| sk stolik kawowy | 1 |
| k krzesło | 3 |
| sz szafa zamykana z półkami | 1 |
| rg regał na książki i czasopisma | 1 |
| w wieszak na odzież | 1 |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Pom. klubowe | ilość [szt.] |
| st stanowisko komputerowe | 1 |
| sf sofa | 1 |
| rg regał na książki i czasopisma | 1 |
| sk stolik kawowy | 1 |

| | |
|--|--------------|
| Pom. kuchenne | ilość [szt.] |
| bl szafki stojące z blatami łatwozmywal. | 6 |
| lo lodówka | 1 |
| ok okap wyciągowy | 1 |
| kg kuchenka gazowa | 1 |
| szw szafka wisząca | 1 |
| cz czajnik bezprzewodowy | 1 |

| | |
|--|--------------|
| Przedsiónek (szatnia) | ilość [szt.] |
| kr kurtyna powietrzna | 1 |
| k krzesło | 2 |
| sz szafa zamykana na odzież wierzchnią | 1 |

| | |
|---|--------------|
| Hall | ilość [szt.] |
| szs szafka zamykana na środki czystości | 1 |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Pom. do zajęć ruchowych | ilość [szt.] |
| m materac gimnastyczny | 2 |
| dr drabinki | 2 |
| r rower stacjonarny | 2 |

| | |
|-----------|--------------|
| Jadalnia | ilość [szt.] |
| s stół | 1 |
| k krzesło | 16 |

| | | | |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | Pomieszczenie socjalne | Wykładzina PCV | 7,67m ² |
| 2 | WC socjalne | Terakota | 2,69m ² |
| 3 | WC kobiety | Terakota | 5,45m ² |
| 4 | WC mężczyźni | Terakota | 6,30m ² |
| 5 | Hall | Wykładzina PCV | 28,93m ² |
| 6 | Pom. kuchenne | Terakota | 13,28m ² |
| 7 | Jadalnia | Wykładzina PCV | 11,88m ² |
| 8 | Pom. klubowe | Wykładzina PCV | 14,86m ² |
| 9 | Sala spotkań | Wykładzina PCV | 35,17m ² |
| 10 | Przedsiónek (szatnia) | Wykładzina PCV | 4,41m ² |
| 11 | Pom. do zajęć ruchowych | Wykładzina PCV | 23,90m ² |
| Razem: | | | 152,52m ² |

**OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
PRZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁADU SIECI TNC-S**

| | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------|
| 'ARMAX' Sp. z o.o. | | | |
| 27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 | | kom. 601 063 690 | |
| Nazwa obiektu: Przebudowa budynku użyteczności publicznej Gminy Chmielnik w celu przystosowania go na potrzeby utworzenia i wyposażenia Klubu Seniora + | | | |
| Inwestor: Gmina Chmielnik, Pl. Kosciuszki 7 26-020 Chmielnik | | Adres obiektu: dz. nr ewid. 1164, 1165 26-020 Chmielnik | |
| Przedmiot: Rzut parteru Plan instalacji siły i gniazd wtyczkowych | | | Skala: 1:100 |
| | | | Nr rys. S.01.01 |
| Projektant: | Nazwisko: | Nr uprawnień: | Data: |
| Projekt opracował: | Teodor Małek | | 05.2019r. |
| Projekt projektował: | Robert Nowak | GP-III-7342/184/84 elektryczne | 05.2019r. |
| Projekt sprawdził: | Dariusz Celuch | | 05.2019r. |