



OZNACZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

- 3 Oprawy oświetleniowe LED uliczne 70W mocowane na konstrukcji wysięgnika R=500 mm do ściany budynku
Oprawę mocować na max wysokości na ścianie budynku – zasilanie z tablicy głównej budynku.
- Zasilanie budynku wg rys instalacji elektrycznej
- Istniejące złącze kablowe z pomiarem energii Nr ZK-3762 – zasilanie budynku "DOM SENIORA"
- ZK-3762 Złącze kablowe pozostaje bez zmiany.

OPRAWY WNĘTRZOWE POMIESZCZENIA

- SUCHE
- 1a ⊗ Oprawa wewnętrzna – kinkiet 1x8W LED n/t
- 1b ⊗ Oprawa wewnętrzna LED z kloszem 15W 230V n/t

OPRAWY WNĘTRZOWE USZCZNIONE DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH

- 2a ⊗ Oprawa wewnętrzna szczelna LED z kloszem 15W 230V n/t
- 2b ⊗ Oprawa wewnętrzna szczelna LED z kloszem 6W 230V n/t – kinkiet

OPRAWY ZEWNĘTRZNE USZCZNIONE

- 3a ⊗ Oprawa zewnętrzna szczelna LED z kloszem 15W 230V n/t
- 3b ⊗ Oprawa zewnętrzna szczelna LED z kloszem 15W 230V n/t – kinkiet
- 3c ⊗ CR Oprawa zewnętrzna szczelna LED z kloszem 15W 230V n/t – kinkiet z czujnikiem ruchu
- 4a ⊗ Oprawa liniowa zewnętrzna szczelna LED z kloszem 40W 230V n/t

URZĄDZENIA I OSPRZĘT:

- 1TG1 ■ Tablice i zestawy sterownicze
- ⊕ Łącznik p/t z wkładką uszczelniającą 10A 230V
- ⊗ Przełącznik p/t z wkładką uszczelniającą 10A 230V
- ⊙ Przycisk p/t z wkładką uszczelniającą 10A 230V
- WYŁĄCZNIK POŻAROWY
- ⊗ Zestaw przycisków instalacji oświetleniowej
- CZO Czujnik obecności
- 3 ■

UWAGI:

Łączniki montować na wysokości 1,4 m. podłogi.
Gniazda w sanitariatach mocować na wysokości 1,4 m.
Gniazda w pomieszczeniach socjalnych i pomocniczych mocować na wysokości 1,2 m.
Instalację wykonać przewodami YDYżo w/t lub p/t.
Gniazda w komunikacji i pomieszczeniach biurowych mocować na wysokości 0,3 m.
W łazienkach i pomieszczeniach pomocniczych stosować osprzęt bryzgoszczelny

UWAGI:

Przyciski Wyłącznik pożarowy montować na wysokości 1,4 m. podłogi.
Gniazda zewnętrzne mocować w skrzynce p/t zamykanej na wys. 0,5 m od ziemi.
Instalację wykonać przewodami YDYżo w/t lub p/t.
Stosować osprzęt bryzgoszczelny

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

Wiatrołap/ zmiana ubuwia	ilość [szt.]
sz szafa zamykana z półkami	1
k krzesło	2
kr kurtyna powietrzna	1

Pom. ogólnodostępne/ sala spotkań	ilość [szt.]
sf sofa 4 - osobowa	1
f fotel	1
TV telewizor	1
sk stolik kawowy	1
k krzesło	3
sz szafa zamykana z półkami	1
rg regał na książki i czasopisma	1
w wieszak na odzież	1

Pom. klubowe	ilość [szt.]
st stanowisko komputerowe	1
sf sofa	1
rg regał na książki i czasopisma	1
sk stolik kawowy	1

Pom. kuchenne	ilość [szt.]
bl szafki stojące z blatami łatwozmywal.	6
lo lodówka	1
ok okap wyciągowy	1
kg kuchenka gazowa	1
szw szafka wisząca	1
cz czajnik bezprzewodowy	1

Przedsiónek (szatnia)	ilość [szt.]
kr kurtyna powietrzna	1
k krzesło	2
sz szafa zamykana na odzież wierzchnią	1

Hall	ilość [szt.]
szs szafka zamykana na środki czystości	1

Pom. do zajęć ruchowych	ilość [szt.]
m materac gimnastyczny	2
dr drabinki	2
r rower stacyjny	2

Jadalnia	ilość [szt.]
s stół	1
k krzesło	16

1	Pomieszczenie socjalne	Wykładzina PCV	7,67m ²
2	WC socjalne	Terakota	2,69m ²
3	WC kobiety	Terakota	5,45m ²
4	WC mezczyzni	Terakota	6,30m ²
5	Hall	Wykładzina PCV	28,93m ²
6	Pom. kuchenne	Terakota	13,28m ²
7	Jadalnia	Wykładzina PCV	11,88m ²
8	Pom. klubowe	Wykładzina PCV	14,86m ²
9	Sala spotkan	Wykładzina PCV	35,17m ²
10	Przedsiónek (szatnia)	Wykładzina PCV	4,41m ²
11	Pom. do zajęć ruchowych	Wykładzina PCV	23,90m ²
Razem:			152,52m ²

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PRZEZ SZYBKE WYŁĄCZENIE UKŁADU SIECI TNC-S

'ARMAX' Sp. z o.o.			
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690			
Nazwa obiektu: Przebudowa budynku użyteczności publicznej Gminy Chmielnik w celu przystosowania go na potrzeby utworzenia i wyposażenia Klubu Seniora +			
Inwestor: Gmina Chmielnik, Pl. Kosciuszki 7 26-020 Chmielnik		Adres obiektu: dz. nr ewid. 1164, 1165 26-020 Chmielnik	
Przedmiot: Rzut parteru Plan instalacji oświetleniowej		Skala: 1:100	Nr rys. L.02.01
Projektant:	Nazwisko: Teodor Małek	Nr uprawnień:	Data: 05.2019r.
Projekt opracował:	Robert Nowak	GP-III-7342/184/84 elektryczne	05.2019r.
Projekt sprawdził:	Dariusz Celuch		05.2019r.
Podpis:			