



OZNACZENIA:

- zasilanie instalacji C.O.
- - - - - powrót instalacji C.O.

- grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem bocznym
- 28x1,5 instalacja C.O. wykonana z rur stalowych łączonych za pomocą połączeń zaprasowanych "Press"
- pion instalacji C.O.

UWAGI:

Przewody główne rozpraszające ciepło do grzejników prowadzić po wierzchu ścian. Piony i podejścia do grzejników prowadzić po wierzchu ścian. Główne przewody rozpraszające ciepło należy izolować otulinami o grubości zależnej od średnicy rurociągu (według rozporządzenia). Wszelkie otwory przez przegrody konstrukcyjne wykonać wiertnicą.

'ARMAX' Sp. z o.o.			
27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13 tel. 601063690			
Nazwa obiektu: Przebudowa budynku użyteczności publicznej Gminy Chmielnik w celu przystosowania go na potrzeby utworzenia i wyposażenia Klubu Seniora +			
Inwestor: Gmina Chmielnik Pl. Kościuszki 7 26-020 Chmielnik		Adres obiektu: Chmielnik, dz. nr ewid. 1164, 1165	
Przedmiot: Rozwinięcie instalacji C.O.		Skala: 1:100	Nr rys. S5 Str.
Projektanci:	Nazwisko :	Nr upr :	Podpis :
Instalacje sanitarne projektował:	Ludwik Rogala	PDK/0066/POOS/06	
Instalacje sanitarne sprawdził:	Wojciech Kwaśnik	PDK/0007/POOS/07	
Projekt opracował :	Dariusz Celuch		
Data : 05.2019			Strona :