



OZNACZENIA:

- 2TTS1 Tablice
- Gniazdo wtyczkowe p/t uszczelnione IP54 16A
- Gniazdo wtyczkowe p/t uszczelnione IP54 16A z wkładką DATA
- Gniazdo wtyczkowe p/t uszczelnione IP54 32A 3-faz.
- Gniazdo wtyczkowe n/t uszczelnione IP64 16A 1-faz.
W obudowie 200x300x160 IP54 – dla prac zewnętrznych

UWAGI:

- Łączniki montować na wysokości 1,4 m. podłogi.
- Gniazda w sanitariatach mocować na wysokości 1,4 m.
- Gniazda w pomieszczeniach socjalnych i pomocniczych mocować na wysokości 1,2 m.
- Instalację wykonać przewodami YDYzo w/t lub p/t.
- Gniazda w komunikacji i pomieszczeniach biurowych mocować na wysokości 0,3 m.
- W łazienkach i pomieszczeniach pomocniczych stosować osprzęt bryzgoszczelny

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	RODZAJ POSADZKI
1	Łazienka męska (przebiorek)	6,17	m ² Gres
2	Łazienka męska	5,02	m ² Gres
3	Przebiorek	2,05	m ² Gres
4	Prysznic	2,28	m ² Gres
5	Pom. techniczne	8,43	m ² Gres
6	Łazienka dla personelu	3,50	m ² Gres
7	Pom. gospodarcze	4,13	m ² Gres
8	Korytarz	5,58	m ² Gres
9	Łazienka damska/ niepełnosprawni	6,62	m ² Gres
10	Przebiorek	1,48	m ² Gres
11	Przebiorek	2,00	m ² Gres
SUMA		47,26	m ²

**OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
 POPRZECZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE
 UKŁAD SIECI TN-S**

'ARMAX' Sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13 kom. 601 063 690	
Nazwa obiektu: Zagospodarowanie zbiornika wodnego „Andrzejkówka” wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej	
Inwestor: Gmina Chmielnik Plac Kosciuszki 7 201/2, 5/1, 26-020 Chmielnik	Adres obiektu: Chmielnik, dz. nr ewid. 704/1, Stoków Mały, dz. nr ewid. 201/2, 5/1, 26-020 Chmielnik
Przedmiot: Budynek socjalny – rzut parteru Plan instalacji siły i gniazd wtyczkowych	
Projektant: Teodor Małek	Nr rys.: S.02.01
Projekt opracował: Robert Nowak	Data: 05.2019r.
Projekt przejął: Dariusz Celuch	Data: 05.2019r.
Projekt opracował: Dariusz Celuch	Data: 05.2019r.