



OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
 POPRZECZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE  
 UKŁAD SIECI TN-S

'ARMAX' Sp. z o.o.  
 27-200 Starachowice, ul. Igo Kaja 13  
 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu: Zagospodarowanie zbiornika wodnego „Andrzejówka” wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej

Investor: Gmina Chmielnik  
 Plac Kosciuszki 7  
 26-020 Chmielnik

Adres obiektu: Chmielnik, dz. nr ewid. 704/1, Stodków Moły, dz. nr ewid. 201/2, 5/1, 26-020 Chmielnik

Przedmiot: Schemat tablicy 1TS1 – cz. 3/8

Projektant:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:
Projekt opracował:	Teodor Matek		05.2019r.
Projekt projektował:	Robert Nowak	GP-III-7342/184/84 elektryczne	05.2019r.
Projekt sprawdzał:	Dariusz Celuch		05.2019r.

Oznaczn. przew.	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W43	W44
Rodz. okablow.	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	X1	X1
Przekrój	5x4 mm2	5x4 mm2	5x4 mm2	5x4 mm2	5x4 mm2	5x4 mm2		
Nr obwodu	A16	A17	A18	A19	A20	A21	A42	A43

Oznaczenie	Kurtyna powietrzna 1KP1	Kurtyna powietrzna 1KP2	Kurtyna powietrzna 1KP3	Kurtyna powietrzna 1KP4	Gniazdo 3faz 32A 400V pom. 5	Gniazdo 3faz 32A 400V pom. 7
------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------