



OZNACZENIA:

- - - UZIOM z płaskownika Fe/Zn 4x25 w ziemi lub w fundamencie
- Zwody poziome na dachu oraz przewody odprowadzające z pręta Fe/Zn $d=8$ mm na uchwytach naciągowych
- ⊕ Złącze krzyżowe - łączenie zwodów poziomych
- ⊙ Złącze pomiarowe instalacji odgromowej $h=0,8$ m od ziemi
- Złącze spawane - łączenie uzziomu fundamentowego

UWAGI:

- Wszystkie połączenia w instalacji uzziemiającej wykonać jako metaliczne śrubowe lub spawane
- Połączenia zabezpieczyć przed korozją powłoką antykorozyjną
- Wszystkie urządzenia metalowe wystające ponad dach połączyć z zwodami poziomymi
- W przypadku nieuzyskania odpowiedniej wartości oporności uzziomu $R_u < 3,0$ Oma należy wykonać uzziom głęboki

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
POPURZĘ SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-S

'ARMAX' Sp. z o.o.
27-200 Słarachowice, ul. Igo Maja 13
kom. 601 063 690

Nazwa obiektu: Zagospodarowanie zbiornika wodnego „Andrzejkówka” wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej

Investor: Gmina Chmielnik
Plac Kosciuszki 7
26-020 Chmielnik

Adres obiektu: Chmielnik, dz. nr ewid. 704/1, Ślodków Mały, dz. nr ewid. 201/2, 5/1, 26-020 Chmielnik

Przebieg: Budynek socjalny – rzut dachu
Plan instalacji odgromowej

Projekcja:	Nazwisko:	Data:	Skala:	Nr rys.:	Str.:
Projekt opracował:	Teodor Małek	05.2019r.		J.05.04	
Projekt przeglądał:	Robert Nowak	05.2019r.			
Projekt sprawdził:	Dariusz Celuch	05.2019r.			