

DP
M. M. M.
17.11.17



Busko-Zdrój, dn. 13.11.2017r.

L. dz./RM/PBA/1/2017 /8129

GEOKART –INTERNATIONAL Sp. z o.o.
Ul. Wita Stwosza 44
35-113 Rzeszów

W odpowiedzi na pismo L.dz. K/8129 z dnia 09.11.2017 roku w związku z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Śładków Mały gm. Chmielnik Rejon Energetyczny Busko informuje, że na terenie objętym inwestycją zgodnie z załączoną mapą orientacyjną występują linie średniego napięcia SN-15 kV, niskiego napięcia nN-0,4 kV będących na naszym majątku, a także linie wysokiego napięcia 110 kV znajdujących się w posiadaniu PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Departament Specjalistyczny. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z liniami napowietrznymi SN i nN należy wykonać zgodnie z normą PN-E-05100-1 natomiast z liniami kablowymi SN i nN zgodnie z normą N SEP-E-004.

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. Adresat
2. RM/PBA

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Busko
Wydział Majątku Sieciowego
Kierownik
Bocusław Mejryka