

Skarżysko-Kamienna, 18-01-2018r.
RZ/RK/...../2018

DP
M...
22.01.18



GEOKART – INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 44
33-113 Rzeszów

Dot.: Pisma znak: G.I.-DP-17/18.

W odpowiedzi na pismo znak: G.I.-DP-17/18 z dnia 05.01.2018r. PGE Dystrybucja S. A. Oddział Skarżysko – Kamienna informuje, że minimalna odległość pozioma zewnętrznej ściany rury projektowanej sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej w m-ci Śladów Mały, gmina Chmielnik do obrysu fundamentów słupa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110kV nie może być mniejsza niż 4,0m.

Na etapie projektowania opracowany projekt zagospodarowania uwzględniający powyższe wymagania należy uzgodnić w PGE Dystrybucja S. A. Oddział Skarżysko - Kamienna.

Ze względu na znajdującą się w zakresie Państwa opracowania sieć średniego i niskiego napięcia celem określenia warunków skrzyżowań i zbliżeń z projektowaną siecią kanalizacyjną i wodociągową należy zwrócić się ze stosownym pismem do Rejonu Energetycznego Busko, ul. Bohaterów Warszawy 110, 28-100 Busko - Zdrój.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Departament Eksploatacji i Rozwoju
Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Kierownik
Marian Grzinkowski

Do wiadomości:
1 x RZ