

znak: O.Ki.Z-3.4341.164.2017.ms

Kielce, dnia 16.11.2017 r.

DP
M. M. M.
20.11.17



Pan Łucjan Pietluch
GEOKART –
INTERNATIONAL Sp. z o. o
ul. Wita Stwosza 44
35-113 Rzeszów

Dotyczy: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Śładków Mały, gm. Chmielnik”

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.11.2017 r., znak: G.I.-DP-1490/17 dotyczące określenia warunków technicznych na przekroczenie i zbliżenie projektowaną siecią kanalizacyjną i wodociągową do drogi krajowej nr 73 w miejscowości Śładków Mały Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kielce informuje, że:

- przejście urządzeniem należy zaprojektować pod drogą krajową, pod kątem 90° do osi jezdni, metodą bezwykopową (przecisku lub przewiertu) z zagłębieniem co najmniej 1,5 m poniżej niwelety zewnętrznej krawędzi jezdni, w rurze ochronnej, posiadającej aprobatę IBDiM, obustronnie wydłużonej o 1.0 m poza granice pasa drogowego;
- przyjęte rozwiązania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa tj. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 – ze zm.) oraz Rozporządzeniem Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 – ze zm.);
- zarządca drogi krajowej zwraca uwagę, iż art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych wprowadza generalny zakaz lokalizowania w pasie drogowym obiektów budowlanych, czy umieszczania urządzeń nie służących drodze i infrastrukturze z nią związanej. Wyjątek od tej zasady, określony w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych wymaga wykazania, że lokalizacja urządzenia w pasie drogowym stanowi szczególnie uzasadniony przypadek. Zatem zezwolenie na taką lokalizację jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przemawiają za tym szczególnie uzasadnione względy, a ponadto, gdy jego umieszczenie nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Ze względów formalnych inwestor winien uzyskać od zarządcy drogi zezwolenie, w formie decyzji administracyjnej, na lokalizację urządzenia obcego w pasie drogowym drogi krajowej. W załączeniu przekazujemy stosowny druk wniosku.

Zał.

- druk wniosku.

Wykonano w 2 egzemplarzach.

Otrzymują:

1. Adresat (egz. 1)
2. a/a (egz. 2)

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

mgr inż. Tomasz Mączyński