



OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

WZGLĘDNE WYSOKOŚCI	230.00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU ISTN.	1.93	239.00
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	1.96	238.70
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	0.03	238.99
SPADKI, DŁUGOŚCI	2.31%	12.97m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	1.80	160
ODLEGŁOŚCI	1.97	9.01
HEKTOMETRY	1.97	248.99

- UWAGA:**
1. Lokalizację istniejącego uzbrojenia naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia.
 2. Głębokość uzbrojenia ustalono na podstawie map lub w przypadku braku informacji o głębokości, orientacyjnie w sposób narzucony przez program wspomagający projektowanie "Profil Koordynator".
 3. Wyprowadzając wykonac odkrywkę w celu identyfikacji ostatecznej lokalizacji uzbrojenia i jego głębokości.
 4. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinventaryzowanego, w przypadkach wątpliwych wykonac wykopy kontrolne.
 5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonac pod nadzorem dysponentów sieci zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach branżowych.
 6. Grubość podsypek 15cm piaskiem.

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DO WYKONANIA PRZEZ INWESTORA NA KOSZT WŁAŚCICIELA
 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DO WYKONANIA PRZEZ WŁAŚCICIELA NA KOSZT WŁAŚCICIELA

Investor:	GMINA CHMIELNIK		
Adres:	Plac Kościuszki 7, 26-020 CHMIELNIK		
Projekt:	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Stadków Mały, Gmina Chmielnik - obszar I		
Lokalizacja:	Stadków Mały, Gmina Chmielnik - obszar I		
GEOKART - INTERNATIONAL Spółka z o.o. 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
FUNKCJA:	NR UPK:	BRANŻA:	PODPIS:
Projektant: mgr inż. Iwona Rybak	Upr.bud.Nr: PKP/0082/POOS/05	SANITARNA	
Sprawdzający: mgr inż. Marcin Ląboj	Upr.bud.Nr: PKP/0025/POOS/09	SANITARNA	
Opracowanie: mgr inż. Rafał Szewc		SANITARNA	
Opracowanie: mgr inż. Barbara Czyż		SANITARNA	
Opracowanie: mgr inż. Dominika Świąder		SANITARNA	
Opracowanie: mgr inż. Barbara Ochniczka		SANITARNA	
Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY	Data opracowania: 08.2018		Skala rysunku: 1:100/500
Nazwa rysunku: PROFIL PODŁUŻNY - WODOCIĄG (wa46-wa77)	Nr rys.: W3		