



- UWAGA:
1. Lokalizację istniejącego uzbrojenia naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia,
 2. Głębokość uzbrojenia ustalono na podstawie map lub w przypadku braku informacji o głębokości, orientacyjnie w sposób narzucony przez program wspomagający projektowanie "Profil Koordynator",
 3. Wyprzedzająco wykonać odkrytki w celu identyfikacji ostatecznej lokalizacji uzbrojenia i jego głębokości,
 4. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezainwentaryzowanego, w przypadkach wątpliwych wykonać wykopy kontrolne,
 5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonać pod nadzorem dysponentów sieci zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach branżowych.
 6. Grubość podsypki 15cm piaskiem.

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DO WYKONANIA PRZEZ INWESTORA NA KOSZT WŁAŚCIELCA
 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DO WYKONANIA PRZEZ WŁAŚCIELCA NA KOSZT WŁAŚCIELCA

Investor:	GINA CHMIELNIK
Adres:	Plac Kościuszki 7, 26-020 CHMIELNIK
Projekt:	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Śladków Mały, Gmina Chmielnik – obszar I
Lokalizacja:	Śladków Mały, Śladków Duży

GEOKART – INTERNATIONAL
 Spółka z o.o.
 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		BRANŻA:		PODPIS:	
FUNKCJA:	NIR UPR.:	SANITARNA			
Projektant:	Upr.bud.Nr:	SANITARNA			
mgr inż. Iwona Rybak	PK/0082/PWOS/05	SANITARNA			
Sprawdzający:	Upr.bud.Nr:	SANITARNA			
mgr inż. Marcin Labaj	PK/0025/POOS/09	SANITARNA			
Opracowanie:		SANITARNA			
mgr inż. Rafał Szewo		SANITARNA			
Opracowanie:		SANITARNA			
mgr inż. Dorota Czyż		SANITARNA			
Opracowanie:		SANITARNA			
mgr inż. Dominika Świader		SANITARNA			
Opracowanie:		SANITARNA			
mgr inż. Barbara Ochnicka		SANITARNA			
Faza opracowania:	Data opracowania:	08.2018			
PROJEKT WYKONAWCZY	Skala rysunku:	1:100/500			
Nazwa rysunku:	Nr rys.:	W4			
PROFIL PODŁUŻNY – WODOCIĄG (wa77-wa93)					