



POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.	225.00 m n.p.m.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	1.80 236.64 238.44 1.81 236.70 1.82 236.87 238.44
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	0.00 0.00 0.00
SPADKI, DŁUGOŚCI	1.5% 4.13m 2.34m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE 110 SDR 17
ODLEGŁOŚCI	0.00 4.13
HEKTOMETRY	0.00 4.13

- UWAGA:
1. Lokalizację istniejącego uzbrojenia naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia,
 2. Głębokość uzbrojenia ustalono na podstawie map lub w przypadku braku informacji o głębokości, orientacyjnie w sposób narzucony przez program wspomagający projektowanie "Profil Koordynator",
 3. Wyprzedzająco wykonać odkrytki w celu identyfikacji ostatecznej lokalizacji uzbrojenia i jego głębokości,
 4. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinventaryzowanego, w przypadkach wątpliwych wykonać wykopy kontrolne,
 5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonać pod nadzorem dysponentów sieci zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach branżowych.
 6. Grubość podsypki 15cm piaskiem.

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DO WYKONANIA PRZEZ INWESTORA NA KOSZT WŁAŚCIELCA
 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DO WYKONANIA PRZEZ WŁAŚCIELCA NA KOSZT WŁAŚCIELCA

Investor:	GMINA CHMIELNIK		
Adres:	Plac Kościuszki 7, 26-020 CHMIELNIK		
Projekt:	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Śladków Mały, Gmina Chmielnik – obszar I		
Lokalizacja:	Śladków Mały, Śladków Duży		
 Spółka z o.o. 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
FUNKCJA:	NR UPR.:	BRANŻA:	PODPIS:
Projektant: mgr inż. Iwona Rybak	Upr.bud.Nr: PDK/0082/PWOS/05	SANITARNA	
Sprawdzający: mgr inż. Marcin Łabaj	Upr.bud.Nr: PDK/0022/POOS/09	SANITARNA	
Opracowanie: mgr inż. Rafał Szewdo		SANITARNA	
Opracowanie: mgr inż. Dorota Czyż		SANITARNA	
Opracowanie: mgr inż. Dominika Świąder		SANITARNA	
Opracowanie: mgr inż. Barbara Ochnicka		SANITARNA	
Faza opracowania:	Data opracowania:		08.2018
PROJEKT WYKONAWCZY	Skala rysunku:		1:100/500
Nazwa rysunku: PROFIL PODŁUŻNY – WODOCIĄG (wa55.3-wa55.30; wa57-wa68)	Nr rys.:		W15