



OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY 230.00 m n.p.m.

	S32.29	S32.30	S32.31	S32.32	S32.33	S32.34	S32.35	S32.36	S32.37	S32.38	S32.39	S32.40											
PROJ. RZĘDNA TERENU	245.33	245.82	246.39	246.90	247.25	247.57	248.20	248.34	249.29	249.70	249.92	250.60											
RZĘDNA TERENU ISTN.	245.33	245.82	246.39	246.90	247.25	247.57	248.20	248.34	249.29	249.70	249.92	250.60											
RZĘDNA DNA KANAŁU	241.78	243.92	244.10	244.78	244.91	245.02	245.74	245.89	247.05	247.56	247.85	248.00											
RZĘDNA DNA WYKOPU	243.73	243.92	244.10	244.78	244.91	245.02	245.74	245.89	247.05	247.56	247.85	248.00											
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.55	1.90	2.29	2.12	2.34	2.55	2.46	2.45	2.24	1.99	1.92	1.70											
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.6%	0.5%	2.1%	0.5%	2%	3%	4%	3%	4%	4%	3%	2%											
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC-U DN200mm kl.S L=299.4m																						
ODLEGŁOŚCI	720.7	30.6	751.3	36.6	787.9	32.3	820.2	32.3	844.5	22.2	866.7	43.6	890.2	7.5	917.8	50.6	968.4	21.8	990.2	7.4	997.6	22.5	1020.1
HEKTOMETRY	S32.29	S32.30	S32.31	S32.32	S32.33	S32.34	S32.35	S32.36	S32.37	S32.38	S32.39	S32.40											

- UWAGA:**
- Lokalizację istniejącego uzbrojenia naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia,
 - Głębokość uzbrojenia ustalono na podstawie map lub w przypadku braku informacji o głębokości, orientacyjnie w sposób narzucony przez program wspomagający projektowanie "Profil Koordynator",
 - Wyprzedzająco wykonać odkrytki w celu identyfikacji ostatecznej lokalizacji uzbrojenia i jego głębokości,
 - Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinventaryzowanego, w przypadkach wątpliwych wykonać wykopy kontrolne,
 - Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonać pod nadzorem dysponentów sieci zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach branżowych.
 - Grubość podsypki 15cm piaskiem.

PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE DO WYKONANIA PRZEZ INWESTORA NA KOSZT WŁAŚCIELCIA
 PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE DO WYKONANIA PRZEZ WŁAŚCIELCIA NA KOSZT WŁAŚCIELCIA

Inwestor:	GMINA CHMIELNIK																														
Adres:	Plac Kościuszki 7, 26-020 CHMIELNIK																														
Projekt:	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Śładków Mały, Gmina Chmielnik – obszar II																														
Lokalizacja:	Śładków Mały, Śładków Duży																														
Wykonawca:	GEOKART – INTERNATIONAL Spółka z o. o. 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44																														
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	<table border="1"> <tr> <th>FUNKCJA:</th> <th>NR UPR.:</th> <th>Specjalność:</th> <th>PODPIS:</th> </tr> <tr> <td>Projektant: mgr inż. Iwona Rybak</td> <td>PDK/0082/PWOS/05</td> <td>Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentyl., gaz., wod-kan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sprawdzający: mgr inż. Marcin Labaj</td> <td>Upr.bud.Nr: PDK/0025/POOS/09</td> <td>Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentyl., gaz., wod-kan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Opracowanie: mgr inż. Rafał Szewo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Opracowanie: mgr inż. Dorota Czyż</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Opracowanie: mgr inż. Dominika Świąder</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Opracowanie: mgr inż. Barbara Ochnicka</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			FUNKCJA:	NR UPR.:	Specjalność:	PODPIS:	Projektant: mgr inż. Iwona Rybak	PDK/0082/PWOS/05	Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentyl., gaz., wod-kan		Sprawdzający: mgr inż. Marcin Labaj	Upr.bud.Nr: PDK/0025/POOS/09	Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentyl., gaz., wod-kan		Opracowanie: mgr inż. Rafał Szewo				Opracowanie: mgr inż. Dorota Czyż				Opracowanie: mgr inż. Dominika Świąder				Opracowanie: mgr inż. Barbara Ochnicka			
FUNKCJA:	NR UPR.:	Specjalność:	PODPIS:																												
Projektant: mgr inż. Iwona Rybak	PDK/0082/PWOS/05	Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentyl., gaz., wod-kan																													
Sprawdzający: mgr inż. Marcin Labaj	Upr.bud.Nr: PDK/0025/POOS/09	Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentyl., gaz., wod-kan																													
Opracowanie: mgr inż. Rafał Szewo																															
Opracowanie: mgr inż. Dorota Czyż																															
Opracowanie: mgr inż. Dominika Świąder																															
Opracowanie: mgr inż. Barbara Ochnicka																															
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		Data opracowania: 08.2018r.																												
Nazwa rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY – KANALIZACJA SANITARNA GRANTACYJNA (S32.29–S32.40)		Skala rysunku: 1:100/500																												
Nr rys.:	K2																														