



Chmielnik, dnia 08.05.2020 r.

Znak sprawy: IPS.271.32.2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ZADANIE

MODYFIKACJA SIWZ

pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Śladków Mały, Gmina Chmielnik.”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, w związku z czym wyjaśniam:

Pytanie nr 1

Opis techniczny - Projekt wykonawczy w pkt. 4.4.2. Studnie kanalizacyjne:
„ projektuje się studzienki rewizyjne z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 425mm z nastawnymi kielichami niezależowe do inspekcji z poziomu terenu, „

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie produktów równoważnych:

Studnie PRO 425 o średnicy 425mm z polipropylenu PP-B

Kinety dodatkowo mogą być wyposażone w łącznik umożliwiający regulację kątów $\pm 7,50$ gwarantując równoważne parametry szczelności i funkcjonalności do projektowanego produktu. Studzienki kanalizacyjne przelotowe i zbiorcze powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 13598-2.

Rura trzonowa karbowana z PP-B

Studzienki kanalizacyjne wykonane zgodnie z normą PN-EN 13598-2, posiadają głębokość posadowienia 6,0 m oraz są odporne na wodę gruntową 5m. Zapewniamy, że proponowane materiały są równoważne pod względem funkcjonalności oraz odpowiadają warunkom gruntowo-wodnym i obciążeniom oraz pasują do systemu rur kanalizacyjnych przewidzianych do wykonania sieci. W dokumentacji technicznej o której mowa powyżej znalazły się wymagania opisane cechami charakterystycznymi jednoznacznie wskazującymi na rozwiązania konkretnego producenta firmy WAVIN, co uniemożliwia uczciwą konkurencję wg Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2018r, poz. 1986 z późn. zm.) W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o merytoryczne uzasadnienie konieczności zastosowania ponadnormatywnych rozwiązań, zgodnie z literą Pzp. Oprócz wymienionych w specyfikacji studni DN425, nie istnieje inny producent, którego produkty mogą spełnić wszystkie podane przez Zamawiającego parametry techniczne.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza montaż studni z tworzywa sztucznego o średnicy 425mm bez nastawnych kielichów (regulacja konta przyłączenia przy zastosowaniu odpowiednich kształtek). Pozostałe zapisy bez zmian. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż na tym etapie postępowania nie jest uprawniony do oceny równoważnych rozwiązań, które dopuszcza niniejsze postępowanie. Wykonawca może zaproponować materiały o parametrach nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

W związku z różnorodnymi rozwiązaniami technicznymi jakie obecnie dostępne są na rynku proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych projektowanych rur PVC SN8.

Odpowiedź: Rury do kanalizacji zewnętrznej SN8 do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji (poza konstrukcjami budynków) zgodne z normą PN-EN 1401-1:2019-07

Pytanie nr 3

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii w kraju, firmy ubezpieczeniowe oddelegowały pracowników do pracy zdalnej (z domu), tym samym ograniczyły możliwość spotkań z klientami, zatem niemożliwe jest uzyskanie oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w wersji papierowej. Z uwagi na zaistniałą sytuację zwracamy się o możliwość złożenia gwarancji zabezpieczenia WADIUM w formie elektronicznej podpisanej przez uprawnionych reprezentantów firmy ubezpieczeniowej za pomocą podpisów kwalifikowanych. Dlatego też prosimy o umożliwienie wniesienia tej formy gwarancji WADIUM oraz o wskazanie adresu e-mail na który taki dokument zostanie przesłany do Państwa. Jednocześnie z uwagi na opisaną wyżej sytuacją prosimy o możliwość złożenia przez Wykonawcę oferty z zachowaniem postaci elektronicznej. Oferta zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odpowiedź: Gwarancja wadium w formie elektronicznej zarówno gwarancja bankowa jak i gwarancja ubezpieczeniowa jest formą dokumentu stosowaną w przetargach przeprowadzanych w formie elektronicznej. Zamawiający prowadzi jednak niniejsze postępowanie przy zachowaniu formy pisemnej. Brak jest możliwości na tym etapie prowadzonego postępowania aby zmienić formę pisemną na elektroniczną.

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający niniejszym modyfikuje treść SIWZ w zakresie wynikającym z udzielonych odpowiedzi na pytania. Treść odpowiedzi i zmian stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Burmistrz /-/ Paweł Wójcik