



Warstwy dachowe

- powłoka blacha płaska z przegięciami typu CLASIC kolorze grafitowym na impregnowanych deskowaniu azurowym grubości 25 mm przybitym do kontrlat 63/38 mm
- folia zbrojona paroprzepuszczalna
- pustka powietrzna - 20cm
- wełna mineralna „ROCKWOOL - ROCKMIN” grub. 14cm między krokiewiami
- wełna mineralna miękka w stalazu metalowym do mocowania płyt gipsowo-kartonowych - 5cm
- folia budowlana paroprzepuszczalna
- płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 2 x 12,5 mm lub 1 x 30 mm

Warstwy dachowe

- powłoka blacha płaska z przegięciami typu CLASIC kolorze grafitowym na impregnowanych deskowaniu azurowym grubości 25 mm przybitym do kontrlat 63/38 mm
- folia zbrojona paroprzepuszczalna
- pustka powietrzna - strych

Warstwy stropowe nad stropem piętra i poddasza - na strychach nieużytkowych

- zbrojona siatka stalowa wylewka cementowa - 3 cm
- folia zbrojona paroprzepuszczalna
- wełna mineralna „ROCKWOOL - ROCKMIN” grub. 20cm
- folia budowlana paroprzepuszczalna
- strop żelbetonowy typu PSKJ - 24cm
- tynk wapienny - 1cm

Warstwy podłogowe na parterze, piętrze i na poddaszu - podłogi na stropach

- posadzki wg odpowiednich rzutów budynku - 2cm
- zbrojona siatka stalowa wylewka cementowa - 5 cm
- izolacja akustyczna - styropian - 3 cm
- folia budowlana
- strop żelbetonowy typu PSKJ - 24cm
- tynk wapienny - 1cm

Warstwy podłogowe w piwnicach - garaże, pomieszczenia techniczne i magazyny

- posadzka kamionkowa wg „Rzutu piwnic” na kleju - 3cm
- zbrojona siatka stalowa wylewka cementowa - 6cm
- 2x papa asfaltowa na lepiku
- podkład betonowy - 12cm
- ubity piasek średnioziarnisty lub pospółka - 15 - 20cm

Warstwy podłogowe w piwnicach - pomieszczenia użytkowe oraz komunikacja

- posadzka kamionkowa wg „Rzutu piwnic” na kleju - 3cm
- zbrojona siatka stalowa wylewka cementowa - 6cm
- styropian - 4 cm
- 2x papa asfaltowa na lepiku (górną warstwę papy z folią)
- podkład betonowy - 12cm
- ubity piasek średnioziarnisty lub pospółka - 15 - 20cm

„GRAFOS” - Projektowanie i nadzór budowlany
PRACOWNIA PROJEKTOWA 26 - 130 Suchedniów
ul. Langiewicza 16

OBIEKT	BUDYNEK BIBLIOTECZNO-ADMINISTRACYJNY W Chmielniku
ADRES	CHMIELNIK, PLAC KOŚCIUSZKI I UL. SZYDŁOWSKA - działki nr ewid. - 1123 i 1124/1
TRESC RYSUNKU	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU BIBLIOTECZNO-ADMINISTRACYJNEGO - część architektoniczna - PRZEKRÓJ PIONOWY PODŁUŻNY „3-3”
Projektował	mgr inż. arch. JANUSZ WIC
Opracował	mgr inż. arch. MAREK KWASNIEWSKI
Sprawił	mgr inż. arch. LUKASZ WIC
Skala rysunku	1:50
Data opracowania	LIPIEC 2008 R.
Nr upr.	157/77
Nr upr.	K146592
Nr upr.	K146692
Nr upr.	215/KL/72
Nr punktu	11