



Poz. por. 230,00 m nppm

Rzedne terenu	240,75	240,64	240,65
Rzedne osi gazociągu	239,70	239,62	239,60
Zagłębienie	1,05	1,02	1,05
Długości, odległości	0,00	10,00	12,00
Srednica, mat., spadek	PE80 SDR11 dz.63 $i = 0,83\%$		

"B"

"P"PPG"

PUH "INSOL" Zbigniew Olczyk

tel. (041) 3325390, 50500275, e-mail: olczyk@wulkares.pl
25-437 Kalesi, os. Na Słońcu 22/4

OBJEKT: BUDYNEK BIUROTECZNO-ADMINISTRACYJNY CZYMIELNIK, dz. nr ewid. 1125, 1124/1 Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Czymielnik Plac Kosciuszki 5		NUMER: INSTALACJA GAZOWA G 1	
PROJEKTOWY: Zbigniew Olczyk		SKALA: PROJEKT BUDOWLANY 1:100	
PRZEKREŚCENIE: Instalacja gazowa w ziemi - PPG - G		DATA: 04.2008r.	
OPRACOWAŁ: Intz. Edward Biały	KLASA: KL 345-6/89	PRZEKREŚCENIE: 234/KL/74	DATA: 04.2008r.