



de/DN (mm)	Lc (mm)	Lpe (mm)	Ls (mm)
25/20	700	250	400
32/25	700	250	400
40/32	700	250	400
50/40	800	250	400
63/50	900	300	450
75/65	900	300	450
90/80	950	300	450
110/100	950	300	500
125/100	950	300	500
160/150	950	300	500
180/150	1000	300	500
200/180	1100	350	500
225/180	1100	350	500
250/200	1100	350	500

Polaczenia PE/stal posiadaja Aprobate Techniczna

AT IGNiG Nr. 05-012/96

Wyrob: WAVIN Metalplast - Buk

### PUH "INSOL" Zbigniew Olczyk

25-437 Kielce, os. Na Stoku 22/4

tel. (041) 3325390,505008275, e-mail:olczyk@fu.kielce.pl

Temat: <b>BUDYNEK BIBLIOTECZNO-ADMINISTRACYJNY CHMIELNIK, dz. nr ewid. 1123; 1124/1</b>		Branza: <b>INSTALACJA GAZOWA</b>		Nr rys. <b>G 8</b>
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Chmielnik, Plac Koscielny 5		STADIUM: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>		Skala: -----
		PRZEDMIOT RYSUNKU: <b>PRZEJSCIE PE/STAL</b>		
Projektował:	<b>Zbigniew OLCZYK</b>	Nr uprawnień	Podpis	Data
Sprawdził:	<b>inz. Edward Biały</b>	KL345-6/89		04.2008r.
		234/KL/74		04.2008r.