



Oznaczenia:

- Bednarka FE-ZN 30X4 mm układana w ławie fundamentowej
- Przewód LYg 16/10/ mm² układana pod tynkiem lub w korytku
- Miejskowa szyna wyrównawcza
- Wypust instalacji odgromowej układana pod tynkiem lub w korytku
- Trasy kabli, przewodów
- RB1 – Rozdzielnia, tablica elektr.
- GWP – Przycisk wyłącznika pożarowego
- G2 – Gniazdo pt.-IP20- np. OPTIMA
- G4 – Gniazdo IP-44 np. OPTIMA
- L2 – Łącznik IP-20 NP. OPTIMA
- L4 – Łącznik świecz. IP-20 NP. OPTIMA
- L4 – Łącznik świecz. IP-44 NP. OPTIMA
- L4 – Łącznik świecz. IP-44 NP. OPTIMA
- L4 – Przycisk IP-20 NP. OPTIMA
- L4 – Zestaw gn3-faz-16A-wyłącznik -W-25A
- L4 – Gniazdo podwójne -DATA -IP-20-zestaw PEL
- L4 – Wypust 1-faz zasilający kamerę
- SP – Wypust 1-faz zasilający szafę SP
- CSP – Wypust 1-faz zasilający szafę CSP
- SWN – Wypust 1-faz zasilający szafę SWN
- W – Wentylator kanałowy / wg architekt./ złączony z światłem pomieszc.
- Kw3 – Kamera wewnętrzna
- HA – Sygnalizator dzwiekowo-optyczny kotła
- Sl-31 – Sygnalizator dzwiekowo-optyczny obecności gazu
- DEX1 – Detektor gazu /ziemny/
- P – Silnik pompy
- ZM1 – Zawór tródrogowy

Uwaga:
 -Połączenia wg schematów

istniejący budynek mieszkalno - usługowy p. LEWICKIEGO

| | | | |
|---|---|---------------------|------------|
| "GRAFOS" – Projektowanie i nadzór budowlany | | | |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA | | 26 – 130 Suchedniów | |
| ul. Langiewicza 16 | | | |
| OBIEKT | BUDYNEK BIBLIOTECZNO – ADMINISTRACYJNY w CHMIELNIKU | | |
| ADRES | Chmielnik, Plac Kościuszki i ul. Szydłowska 1A – działki nr ewd. – 1123 i 1124/1 | | |
| TREŚĆ RYSUNKU | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE – GNIAZDOWE – RZUT PIWNIC | | |
| BRANZA | –INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | |
| Projektował | Imię i nazwisko | Nr upr. | Podpis |
| | mgr inż. RYSZARD SIERANT | KL-322/88 | |
| Opracował | ----- | | |
| Sprawił | inż. MIECZYSLAW TUREK | 35/77 | |
| Skala rysunku | Nr zlecenia - umowy | Data wykonania | Nr rysunku |
| 1:100 | | MARZEC 2008 R. | 2 |