



... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Chmielnik, dnia 08.02.2013

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na wykonanie zadania pn.:

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w imieniu Gminy Chmielnik przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami.:

1. Prosimy o podanie rodzaju czujników siarkowodoru zamontowanych w pompowni głównej. Zainstalować należy czujniki monitorujące stężenie siarkowodoru czy czujniki mają za zadanie monitorować i sterować wydajnością pomp dozujących?

ODPOWIEDŹ

Odpowiedź znajduje się - Tom II projektu budowlano- wykonawczego str18-19.

Ponadto wyjaśniam:

Stosowanie preparatu FERROX ma za zadanie obniżenie zawartości siarkowodoru w ściekach dopływających do oczyszczalni, w przypadku wystąpienia przekroczeń progu zapachowego po filtrze powietrza. Należy zainstalować instalację detekcji siarkowodoru składającą się z:

- detektor siarkowodoru DEX-5E/N, szt 2.
- centralka detekcji siarkowodoru MD-3 (do centralki można przyłączyć 3szt. detektorów DEX-5E/N).

Sterowane instalacją ręczne. Praca pomp dawkujących jednoczesna z pracą pompowni głównej i zbiornika ścieków dowożonych. Przewody tłoczne z pomp dozujących należy doprowadzić do studni przed pompownią główną i zbiornikiem ścieków dowożonych.

2. Proszę o podanie dla złoża biologicznego z ob. nr 8 – filtr powietrza jaka jest wymagana frakcja kory i pH torfu wysokiego?

ODPOWIEDŹ: W komorach filtra powietrza (ob.nr8) należy wykonać wypełnienie o grubości 150 cm. Ze względu na trudności z uzyskaniem torfu wysokiego frakcji powyżej 1 cm, należy zastosować mieszankę 30% kory sosnowej średniej przekompostowanej, oraz 70 % włókna kokosowego. Dostawcy nie podają ścisłych wymiarów frakcji tego materiału.

3. Wg Państwa odpowiedzi do pytania nr 18 z części I Wykonawca ma wystąpić o uzyskanie nowej decyzji wodnoprawnej w imieniu Zamawiającego, gdyż stara decyzja wygasła. Natomiast w dokumentacji technologiczno-instalacyjnej jest zapis, że oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne ważne do dnia 06.08.2022 roku. Czy Wykonawca ma po modernizacji oczyszczalni wystąpić o uzyskanie nowej decyzji wodno prawnej w imieniu Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ

Pozwolenie wodnoprawne ważne do dnia 06.08.2022 roku, dotyczy istniejącej oczyszczalni i jest do wglądu w Zakładzie Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chmielniku. Natomiast Zamawiający posiada Decyzję na podstawie, której Gmina Chmielnik uzyskała pozwolenie wodnoprawne w zakresie wprowadzenia oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Wschodniej ważne do 30 października 2019 roku. Ponieważ gmina nierozpoczęła wykonania urządzenia wodnego tj. wylotu w terminie 2 lat od dnia , w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne, spowodowało zgodnie z art.135 ustawy prawo wodne, jego wygaśnięcie. Załącznik do odpowiedzi – skan Decyzji RO.II.6223-68/09 z dnia 2009.11.03 i skan postanowienia z dnia 03.12.2009.

BURMISTRZ/-/ Jarosław Zatorski