



12	Lampka sygnalizacyjna L311 1066-04478	Legrand
11	Szyna TH 35	
10	Gniazdo wtykowe G380 0100 4280	Legrand
9	Transformator 230/24V TR363	Legrand
8	Styczniki SLA 7II z przek. term. TAP-0	
7	Wyłącznik instalacyjny S303	Legrand
6	" " S301 B6 lub 10	Legrand
5	" " różnicowo-prądowy P304 25/0,03	Legrand
4	Złącza ZUG-G21 S1-S3 20szt, S4-10szt.	SIAE "Poleć"
3	Złącza ZG-G25 dla S4, ZG-G70 dla S1-S3	SIAE "Poleć"
2	Fundament FT-2 (termoutwardzalny)	INCOBEX Bielsko B.
1	Obudowa ST2/57/1 (termoutwardzalna)	INCOBEX Bielsko B.
POZ.	Nazwa elementu	Producent, uwagi

Uwaga: można zastąpić poz. 1 i 2 wyrobami Jean Mueller
 1 - obudowa KVS0/10 i 2 - fundament FPD-10
 --- poz. 3 i 4 : dla studni S4

PROJEKTY-NADZORY Jan Wojnarowicz ul. Grunwaldzka 127/53 37-700 Przemyśl		
Nazwa projektu Stacja Uzdatniania Wody w m. Nienadowa Linie kablowe niskiego napięcia i sterownicze do studni S-1, S-2, S-3 i S-4	Nr rys. 6	
Nazwa rysunku Szafka sterownicza	Skala 1:5	
Autor projektu, nr uprawnień Jan Wojnarowicz 44/76	Podpis <i>Jan Wojnarowicz</i>	Data 2004.10