

**UCHWAŁA NR 266/XLIX/2021
RADY MIEJSKIEJ W DUBIECKU**

z dnia 8 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 86/XVIII/2019 Rady Gminy Dubiecko z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) oraz po zasięgnięciu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wyrażonej w formie postanowienia z dnia 29 października 2021 r., znak: RZ.RZT.71.73.2021.MKO i po uwzględnieniu zawartych tam uwag,

**RADA MIEJSKA W DUBIECKU
uchwała, co następuje:**

§ 1. W regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały nr 86/XVIII/2019 Rady Gminy Dubiecko z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wprowadza się następujące zmiany:

1. *W rozdziale V – Warunki przyłącza do sieci*

a) § 17 otrzymuje brzmienie:

§ 17. 1. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane potwierdzić pisemnie złożenie przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, określając w szczególności datę jego złożenia.

2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci poza informacjami, o których mowa w art. 19a ust. 4 ustawy ponadto zawiera:

- 1) numer telefonu,
- 2) adres poczty elektronicznej,
- 3) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i odprowadzania ścieków,
- 4) Pełnomocnictwo do wystąpienia w imieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie (pisemne upoważnienie wnioskodawcy dla pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnika).

b) § 18 otrzymuje brzmienie:

§ 18. 1. Po złożeniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci i pisemnym potwierdzeniu daty jego złożenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje kwalifikacji terminu jego rozpoznania i wydaje warunki bądź odmawia ich wydania, w terminach określonych w art. 19a ust. 1 ustawy.

2. W przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci, informacja ta przekazywana jest podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

c) § 19 otrzymuje brzmienie:

§ 19. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, że złożony wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie zawiera wszystkich informacji, o których mowa w art. 19a ust. 4 ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje pisemnie podmiot ubiegający się o przyłączenie o zakresie i terminie uzupełnienia wniosku.

d) § 20 otrzymuje brzmienie:

§ 20. Warunki przyłączenia do sieci zawierają:

- 1) informacje określone przepisem art. 19a ust. 4 ustawy,
- 2) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie, miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci,

- 3) maksymalną ilość wody dostarczonej do nieruchomości,
- 4) maksymalną ilość ścieków odprowadzonych z nieruchomości i ich rodzaj,
- 5) okres ważności, zgodnie z art. 19a ust. 7 ustawy.

2. W rozdziale VI – Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

a) § 21 otrzymuje brzmienie:

§ 21. 1. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych:

- 1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PEHD w zakresie średnic od 32 mm do 90mm,
- 2) w miejscu włączenia do sieci zamontować zasuwę odcinającą wraz z obudową i skrzynką uliczną,
- 3) uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienia przewodów w gruncie należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą,
- 4) przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV o średnicy nie mniejszej niż 160 mm,
- 5) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie.

2. Przy projektowaniu przyłącza należy uwzględnić:

- 1) prowadzenie przyłącza możliwie najkrótszą trasą z jak najmniejszą ilością zmian kierunku,
- 2) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem spadku w kierunku spływu min 0,5%,
- 3) dojazd i dostęp do studni rewizyjnych.

3. W rozdziale VII – Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza

a) § 22 otrzymuje brzmienie:

§ 22. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci, jeżeli przyłączy nie zostało wykonane zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci.

b) § 23 otrzymuje brzmienie:

§ 23. 1. Określony w warunkach przyłączenia odbiór końcowy, a także ewentualne próby i odbiory częściowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie ustnego lub pisemnego zgłoszenia próby lub odbioru, złożonego w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym.

2. Odbioru przyłącza dokonuje się przed zasypaniem przyłącza. Odbiór prac ulegających częściowemu zakryciu (zasypaniu) podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).

3. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać:

- 1) Datę odbioru,
- 2) Przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
- 3) Skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,
- 4) Adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,
- 5) Podpisy członków komisji.

4. Protokół końcowy odbioru technicznego przyłącza, podpisany przez strony, stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dubiecko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Jerzy Brożyna

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471), w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy rady gmin dostosują treść regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze ich właściwości do przepisów ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym ustawą.

Zakres zmian wynika z dodania art. 19a do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, określający nowe zasady przyłączania do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, warunki dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz odbioru przyłączy. W pozostałym zakresie zmiany mają charakter redakcyjny, tj. w szczególności mają na celu unikanie dokonywania powtórzeń zapisów ustawowych. Zakres zmian wynika także z konieczności dostosowywania postanowień regulaminu do aktualnej linii orzeczniczej sądów administracyjnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jerzy Brożyna