

L.dz. R2/TU/424/07

Kielce dnia 26-02-2007

**Urząd Gminy w Górnio**

**Górno 169  
26-008 Gorno**

### **Warunki przyłączenia do sieci niskiego napięcia**

W nawiązaniu do wniosku z dnia 02-05-2007 L.dz. R2/TU/424/07 określamy warunki przyłączenia dla:  
**Oświetlenia drogowego w m. Skorzyszycy na moc przyłączeniową 6kW.**

1. Miejscem przyłączenia będzie:  
**istniejące złącze kablowe ZKP-1.**
2. Odbiorca zostanie zakwalifikowany do **V** grupy przyłączeniowej.
3. Miejscem dostarczania energii elektrycznej będą:  
**zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń głównych w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy.**
4. Połączenie z siecią instalacji objętej wnioskiem należy wykonać:  
**przewodem WLZ o przekroju dobranym do obciążenia;  
złącze pomiarowe posadowić na fundamencie obok złącza ZKP-11;**
5. W związku z przyłączeniem należy wykonać następujące prace w sieci:  
**Wybudować odcinek linii kablowej oświetlenia .Zaleca się stosowanie opraw w drugiej klasie ochrony .  
Do sterowania przewidzieć zegar astronomiczny ..**
6. Układ pomiarowo - rozliczeniowy (miejsce zainstalowania i inne wymagania):  
**bezpośredni 230/400V na tablicy TL-3/f w złączu pomiarowym.**
7. Zabezpieczenia główne typu np.: **trójfazowy wyłącznik nadmiarowo-prądowy o charakterystyce 'C'**  
o prądzie znamionowym: **16A**  
należy zainstalować: **przed układem pomiarowym.**
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej  $\text{tg } \varphi = 0.4$
9. Sieć niskiego napięcia zasilana ze stacji: **125 SKORZESZYCE II** pracującej w układzie TN-C.
10. Warunki przyłączenia ważne są 2 lata od dnia ich określenia.
11. Zasady realizacji warunków oraz projektowany koszt wykonania przyłączenia określony zostanie w umowie o przyłączenie.
12. Prace związane z wykonaniem przyłącza będą realizowane przez ZEORK S.A. na zasadach określonych w umowie o przyłączenie, której projekt załączamy do niniejszych warunków.
13. **Na powyższe prace należy opracować projekt techniczny i przed realizacją uzgodnić w RZE Kielce.**
14. **Przed przystąpieniem do prac zawrzeć z RZE Kielce umowę przyłączeniową.**

Opracował: **Polut Robert**

Załącznik: Projekt umowy o przyłączenie.

Zatwierdził:

z up. **DYREKTORA RZE  
KIEROWNIK TECHNICZNY**  
Rejonowego Zakładu Energetycznego Kielce

*Jan Ryniewicz*