

Grodziczno, dnia 28 maja 2009 roku

Nasz znak: ZP-3412-02/2009

## **WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2007 roku nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami], zawiadamia się, że w dniu 27 maja 2009 roku wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko- Orlik 2012”, dotyczący:

*„ poproszę o dokładne określenie typu nawierzchni poliuretanowej oraz typu sztucznej trawy zastosowanej na obiekcie. W przypadku poliuretanu może to być warstwa określona jako EPDM lub Natrysk, na lub bez warstwy ET – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki”*


na który udziela się następującej odpowiedzi:

*Parametry trawy syntetycznej:*

*Jako nawierzchnię sportową przyjmuje się trawę syntetyczną o następujących parametrach:*

- *wysokość całkowita nawierzchni - min 62 mm,*
- *gęstość (ilość włókien/m<sup>2</sup>) - min 110000,*
- *ciężar całkowity: min. 2400*
- *rodzaj włókna - polietylenowe, 100 % włókien monofilowych,*
- *DTEX - min 14500,*
- *wypełnienie - piasek kwarcowy, granulatu gumowy SBR,*
- *kolor nawierzchni - zielony (jedno lub dwukolorowy),*
- *linie - wklejone w nawierzchnię - białe.*

*Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego: warstwa EPDM.*

  
**WÓJT**  
*inż. Kazimierz Konicz*  
.....  
[kierownik zamawiającego]