

Zamawiający GMINA GRODZICZNO

Przetarg nieograniczony na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Sygnatura akt: ZP-3412-02/2009

Nasz znak: ZP-3412-02/2009

Grodziczno, dnia 03 czerwca 2009 roku
Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
woj. warmińsko-mazurskie

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2007 roku nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami], zawiadamia się, że w dniu 02 czerwca 2009 roku wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko- Orlik 2012”, dotyczący:

„Według wyjaśnienia SIWZ z dnia 28 maja 2009 (ZP-3412-02/2009) Wykonawca określa parametry trawy syntetycznej na takie, które są niezgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki. Informuję że dostosowanie opis zamówienia do wymagań Ministerstwa może uchronić Zamawiającego przed ryzykiem utraty dofinansowania ze środków MSiT oraz właściwych organów samorządu. Czy w związku z tym Zamawiający dostosuje parametry trawy do wymagań MSiT oraz programu Orlik 2012, czy też rezygnuje z dofinansowania?”

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Parametry trawy syntetycznej zgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki:

Jako nawierzchnię sportową przyjmuje się trawę syntetyczną o następujących parametrach:

- *wysokość włókna min. 40 mm na podkładzie z maty elastycznej, jeżeli jest wymagana, (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem laboratorium np. Labosport)*
- *gęstość trawy (ilość włókien/m²) - min 97000,*
- *rodzaj włókna - polietylenowe, 100 % włókien monofilowych,*
- *DTEX - min 11000,*
- *kolor nawierzchni - zielony (jedno lub dwukolorowy).*

WÓJT
inż. Kazimierz Konicz

.....
[kierownik zamawiającego]