

Nasz znak: ZP.271.1.1.2.2011

**MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Mrocznie

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sekcja III Informacje ogólne ulega zmianie zapis ust.3

Jest:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mrocznie. Szczegółowe wyszczególnienie robót przedstawione jest w projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Projekt budowlany stanowi załącznik nr 14 do SIWZ.

Przedmiar robót stanowi załącznik nr 15 do SIWZ.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowi załącznik nr 16 do SIWZ.

Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na rozbudowę stacji uzdatniania wody wg projektu indywidualnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną stanowi załącznik nr 17 do SIWZ.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją, warunkami uzgodnień, wymogami norm i przepisów w tym zakresie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

Główny przedmiot – 45252120-5

Dodatkowe przedmioty – 45100000-8; 45330000-9; 45231100-6; 45252121-2; 45231300-8; 45111200-0; 45111000-8; 45210000-2; 45310000-3; 45220000-5; 45231400-9

Zmienia się na:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mrocznie.

Szczegółowe wyszczególnienie robót przedstawione jest w projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Projekt budowlany stanowi załącznik nr 14 do SIWZ.

Przedmiar robót stanowi załącznik nr 15 do SIWZ.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowi załącznik nr 16 do SIWZ.

Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na rozbudowę stacji uzdatniania wody wg projektu indywidualnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną stanowi załącznik nr 17 do SIWZ.

Dodatkowe wyjaśnienie dotyczące projektu budowlanego stanowi załącznik nr 18 do SIWZ.


Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją, warunkami uzgodnień, wymogami norm i przepisów w tym zakresie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

Główny przedmiot – 45252120-5

Dodatkowe przedmioty – 45100000-8; 45330000-9; 45231100-6; 45252121-2; 45231300-8; 45111200-0; 45111000-8; 45210000-2; 45310000-3; 45220000-5; 45231400-9

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

WÓJT

.....
(kierownik zamawiającego)

29.06.2011r.

Dotyczy: Przetargu na inwestycję: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mrocznie”, a w tym:

W związku z ogłoszeniem przetargu na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Mrocznie informujemy, że w dokumentacji projektowej w opisie technicznym branży sanitarnej na stronie 9, pojawił się błąd dotyczący granulacji złoża filtracyjnego.

Prawidłowa granulacja złoża filtracyjnego powinna zawierać (licząc od dołu):

- złożo kwarcowe o granulacji 8-16 mm - objętość dennicy filtra
- złożo kwarcowe o granulacji 4-8 mm - 10 cm,
- złożo kwarcowe o granulacji 2-4 mm - 10 cm,
- złożo katalityczne G1 o gran. 1-3 mm - 40 cm,
- złożo kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm - 90 cm.

Z poważaniem:

inż. Wojciech Panek
as. projektanta

