



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami.  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2012

**Gmina Grodziczno**  
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno  
woj. warmińsko-mazurskie

Grodziczno, dnia 10.01.2012r

Nasz znak: ZP.271.1.1.1.2012

### WYJAŚNIENIE Nr 1 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 09.01.2012r wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami, dotyczący:

*„Jaka jest prawidłowa ilość studni wodomierzowych dla części II przedmiotu zamówienia?  
W przedmiarze jest ich 7 szt., natomiast w projekcie zagospodarowania jest 24 szt.”*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający wyjaśnia, że we wszystkich dokumentach dotyczących drugiej części przedmiotu zamówienia ilość studni wodomierzowych ma wynosić 7 sztuk.

WOJF  
*inż. Kazimierz Konicz*  
.....  
(kierownik zamawiającego)