

Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami
na terenie gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczno, Mroczenko, Kowaliki.
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2014

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
woj. warmińsko-mazurskie
NIP: 877-142-02-53
REGON: 871118900

Grodziczno, dnia 21.01.2014 roku

Nasz znak: ZP.271.1.1.1.2014

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniach 16.01.2014r i 17.01.2014r wpłynęły wnioski o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczno, Mroczenko, Kowaliki

dotyczący:

Czy w związku z licznymi przejściami pod drogami i koniecznością wykonania w tych miejscach przewiertu sterowanego istnieje możliwość zastąpienia technologii wykonania całej sieci wodociągowej z wykopu otwartego na przewiert sterowany, która uprości i skróci okres wykonania prac objętych w/w zadaniem.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii wykonania sieci.

dotyczący:

Czy w związku z ewentualną zgodą na zmianę technologii wykonania sieci wodociągowej należy w kalkulacji uwzględnić zmianę materiału (rury wodociągowej). Jeżeli tak proszę o podanie parametrów rury.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii wykonania sieci.

dotyczący:

W związku z brakiem profili podłużnych w załączonej do przetargu dok. technicznej zwracam się z prośbą o ich załączenie.


na który udziela się następującej odpowiedzi:

Przebieg sieci wodociągowej nie wymaga wykonania profili dla projektu budowlanego.

dotyczący:

Zwracam się z prośbą o załączenie schematów węzłów montażowych, połączeniowych (studnie, hydranty, zasuwę itp.) w celu dokładnego przeliczenia armatury wodociągowej na w/w zadaniu.

na który udziela się następującej odpowiedzi:



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami
na terenie gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczno, Mroczenko, Kowaliki.
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2014

Projekt budowlany nie wymaga wykonania węzłów montażowych.

dotyczący:

*W załączonej dok technicznej - załącznik nr 10 , opis , mowa jest o zestawie pompowym
"Na jednym odcinku sieci przewidziano zestaw pompowy, który będzie wykonany wg
odrębnego opracowania (mapa nr 5)"*

*Czy zakup i montaż tego układu pompowego również znajduje się w zakresie tego zadania.
Jeżeli tak proszę o podanie parametrów technicznych zestawu, przedstawienie niezbędnej dok.
w celu poprawnego doboru urządzenia.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Na obecnym etapie nie przewidziano wykonania zestawu pompowego.

WÓJT

inż. Kazimierz Konicz

.....
(kierownik Zamawiającego)