

Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami  
na terenie gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczno, Mroczenko, Kowaliki.  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2014

**Gmina Grodziczno**  
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno  
woj. warmińsko-mazurskie

Grodziczno, dnia 27.01.2014 roku

Nasz znak: ZP.271.1.1.1.2014  
NIP: 877-142-02-53  
REGON: 891178900

## WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 24.01.2014r wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczno, Mroczenko, Kowaliki

### **dotyczący:**

*W dokumentacji projektowej brak jest profili podłużnych przejść z wodociągiem pod przeszkodami metodą przewiertów sterowanych wraz ze wskazaniem na nich urządzeń podziemnych występujących na trasie przewiertu wraz z podaniem rzędnych ich posadowienia jest to niezbędne przy realizacji robot tego typu.*

*Czy inwestor posiada profile podłużne? A jeśli nie to prosimy o wskazanie i podanie rzędnych posadowienia przewiertów sterowanych wraz z podaniem rzędnych urządzeń podziemnych usytuowanych na tej trasie w miejscu skrzyżowań z drogami, rowami itp.*

### **na który udziela się następującej odpowiedzi:**

Projekt budowlany nie wymaga wykonania profili dla sieci wodociągowej. Posadowienie istniejącego uzbrojenia podziemnego określić poprzez przekopy kontrolne.

### **dotyczący:**

*Przejścia przez drogi gruntowe z wodociągiem zaprojektowane są za pomocą przewiertów sterowanych w rurach osłonowych PE Ø180mm i Ø160mm.*


*Czy przejścia przez drogi gruntowe – polne z wodociągiem można wykonać w rurach osłonowych zgodnie z projektem ale metodą rozkopu? Jest to metoda finansowo korzystniejsza dla Inwestora.*

### **na który udziela się następującej odpowiedzi:**

Przejścia pod drogami gruntowymi należy wykonać poprzez przewiertu bez rozkopu.

### **dotyczący:**

*W Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w dziale V pkt. 3 ppkt.b str.4 wskazano osoby zdolne do wykonania zadania. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia*



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami  
na terenie gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczno, Mroczenko, Kowaliki.  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2014

*budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji w zakresie sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.*

*Wymienione uprawnienia są uprawnieniami rozszerzonymi, które nie są niezbędne przy wykonaniu typu robót, które są przedmiotem powyższego przetargu.*

*Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli kierownik budowy Wykonawcy, będzie posiadał uprawnienia oraz przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy robot w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej oraz w zakresie sieci i instalacji sanitarnej z ograniczeniem do wod-kan (z uwagi na fakt, iż w ówczesnym czasie takie uprawnienia wydawano) oraz posiada trzydziestoletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych?*

**na który udziela się następującej odpowiedzi:**

Tak

**WÓJT**

*inż. Kazimierz Konicz*

.....  
(kierownik Zamawiającego)