

Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcina.
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.2.2014

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
woj. warmińsko-mazurskie
NIP: 877-142-02-53
REGON: 871118900

Grodziczno, dnia 29.01.2014 roku

Nasz znak: ZP.271.1.1.2.2014

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 27.01.2014r wpłynęły wnioski o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcina

dotyczący:

Brak wykazu stolarki okiennej i drzwiowej (brama stalowa).

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Stolarka okienna i drzwiowa dokładnie opisana i zwymiarowana jest na rzucie parteru oraz w przedmiarze.

dotyczący:

Typ balustrady dla niepełnosprawnych – stal „czarna” ochroniona antykorozyjnie, czy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej ?

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Balustradę wykonać ze stali czarnej ochronionej antykorozyjnie i nawierzchniowo w kolorze czarnym.

dotyczący:

Jakie należy przyjąć płytki na posadzkę i na ściany do wyceny ?

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Wycenić płytki ściennie i podłogowe, które spełniają normy na tego typu obiektach i w ich użytkowaniu.

dotyczący:

Czy na nieruchomości na której będzie wykonywany obiekt zostało już wykonane złącze kablowe ?


na który udziela się następującej odpowiedzi:

Nie – jest w trakcie załatwiania przez inwestora w Zakładzie Energetycznym

dotyczący:

Jaką należy przyjąć do wyceny kostkę betonową jako nawierzchnia utwardzona ?

na który udziela się następującej odpowiedzi:



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcina.
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.2.2014

Kostkę i podbudowę przyjąć do wyceny zgodnie z przedmiarem w kolorach standardowych.

dotyczący:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie sprzętu p.poz. jaki należy wycenić.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Sprzęt p.poz. wycenić zgodnie z projektem branży sanitarnej.

dotyczący:

Prosimy o informacje dotyczącą specyfiki wykonania pokrycia dachu z trzciny (ten kąt nachylenia może być za mały na wykonanie pokrycia trzcina gr. 30 cm; wykonawcy sugerują pokrycie matami trzciniowymi o gr. 5 cm). Proszę o potwierdzenie – jakie rozwiązanie należy przyjąć do wyceny i co za tym idzie, do późniejszej realizacji.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Dach pokryć trzcina grubości 30 cm metodą schodkową z połaciową wentylacją nawiewno – wywiewną. Wycenić ilość zgodnie z przedmiarem.

dotyczący:

Firma chciałaby złożyć ofertę na wykonanie Obiektu Świetlicy w Trzcinie i mam jedno pytanie w kwestii wykazu dokumentów i oświadczeń jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Proszę o potwierdzenie ilości załączników jakie trzeba dostarczyć jako element oferty – załączniki od 1 do 5 włącznie.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy razem z Formularzem Ofertowym wykazane są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu o zamówieniu.

WÓJF

inż. Kazimierz Konicz

.....
(kierownik Zamawiającego)