

Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nicograniczny na przebudowę drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko – Mroczo od km 1+400,00 do km 3+827,38.
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.2.2015

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
woj. warmińsko-mazurskie
NIP: 877-142-02-53
REGON: 871118900

Grodziczno, dnia 12.02.2015 roku

Nasz znak: ZP.271.1.1.2.2015

WYJAŚNIENIE nr 2 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 10.02.2015r wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na *przebudowę drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko – Mroczo od km 1+400,00 do km 3+827,38.*

dotyczący:

1. *Zamawiający wymaga załączenia wraz z ofertą Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) – zgodnie z Zał. Nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w trybie art. 26 ust.2d ustawy PZP.*

Wzór załącznika nr 5 narzuca Wykonawcy sposób sporządzenia przedmiotowej listy podmiotów poprzez obowiązkowe wskazanie powiązań podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca podnosi, iż żądanie przez Zamawiającego podania powiązań podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej nie znajduje uzasadnienia. Nowelizacja ustawy Pzp nałożyła na wykonawców obowiązek składania wraz z wnioskiem lub ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Ustawodawca nie sprecyzował jednocześnie jak taka lista powinna wyglądać, pozostawiając zatem wykonawcy swobodę w ukształtowaniu jej formy i treści.


Ponadto, Wykonawca pragnie zaznaczyć, iż jest podmiotem, należącym do grupy kapitałowej o zasięgu ogólnopolskim, liczącej ponad 600 podmiotów i podanie dokładnych powiązań wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy jest znacznie utrudnione a wręcz niemożliwe.

Wykonawca przedłożył zatem wraz z ofertą, sporządzoną przez siebie listę, zawierającą dokładne nazwy wszystkich podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Tak sporządzona lista będzie wystarczająca dla Zamawiającego w celu oceny czy podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej złożyły odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a tym samym czy zachodzi przesłanka wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP.

W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, iż w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP wystarczająca będzie lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, sporządzona wg wzoru obowiązującego u Wykonawcy i zawierająca wyłącznie dokładne nazwy wszystkich podmiotów należących do tej samej grupy, a zatem wnosimy o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu załączenia przedmiotowej listy, sporządzonej zgodnie z załącznikiem Nr 5, w szczególności o odstąpienie od wymogu podania przez Wykonawcę powiązań podmiotów wymienionych na przedmiotowej liście i usunięcia kolumny 4 z załącznika Nr 5.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w dniu 12.02.2015r



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko – Mroczo od km 1+400,00 do km 3+827,38.
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.2.2015

dotyczący:

2. *W km 32+228-32+827 po lewej stronie chodnik nie jest objęty przebudową, zaś krawężniki nie są nowe, widocznie zniszczone, występują lokalne zaniżenia. Podłużne spadki cieku z kostki betonowej oraz wysokość wystającego krawężnika po ułożeniu mieszanki bitumicznej znacząco wpływają na estetykę terenu. Prosimy o potwierdzenie że krawężniki nie wymagają wymiany.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie przewiduje wymiany krawężników, natomiast jeśli wystąpi konieczność przebudowy pojedynczych elementów lub krótkich odcinków rozliczenie nastąpi jako roboty dodatkowe zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

dotyczący:

3. *W związku że ilości przedmiarowe w poz. 1.5 tj. zdjęcia warstwy humusu są tylko po 1 m z każdej strony a roboty ziemne wybiegają poza pas odhumusowania przy tworzeniu wykopów i nasypów. Wykonawca prosi o zwiększeniu ilości przedmiarowych zdjęcia humusu.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie widzi konieczności zwiększenia ilości przedmiarowych gdyż w robotach ziemnych objętych przedmiarem ujęto objętość zalegającej istniejącej rowy ziemi roślinnej która należy w pierwszej kolejności zebrać a następnie dokonać właściwych wykopów i skarpowania. Koszty zdjęcia humusu z na powierzchni wykonania rowów i skarp należy uwzględnić w pozycji od 2.1 do 2.5 kosztorysu.

dotyczący:

4. *Zgodnie z pozycją 2.4, oraz 2.5 w przedmiarze Wykonawca ma wyplantować skarpy powstałe podczas wykonywania robót ziemnych(wykopy, nasypy). Czy Zamawiający potwierdza że istniejące skarpy w które nie było ingerencji zostają w stanie nie naruszonym ?.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Tak

dotyczący:

5. *Jakie materiały z rozbiórek należy przekazać Zamawiającemu ?*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Wszystkie materiały z odzysku w uzgodnieniu z Zamawiającym.

dotyczący:

6. *W przedmiarze w poz.6.19 Zamawiający wymaga ustawienia tylko 60% nowych krawężników. Z wizji w terenie wynika, że może być problem z wykorzystaniem ponownym rozbiórkowych krawężników. Prosimy o zweryfikowanie ilości nowych krawężników w w/w pozycji.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:


Bez mian

dotyczący:

7. *Prosimy o podanie grubości kostki betonowej na cieku wg szczegółu C ?*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Ściek należy wykonać w trzech rzędach z kostki brukowej betonowej grubości 2x 6cm oraz 1 x 8 cm.



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko – Mroczo od km 1+400,00 do km 3+827,38.
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.2.2015

dotyczący:

8. *Prosimy o szczegół połączenia korytka prefabrykowanego z kratką ściekową ?*
na który udziela się następującej odpowiedzi:

Połączenie należy wykonać na styk z uszczelnieniem (np. bitumiczną masą zalewową).

dotyczący:

9. *Ściek korytkowy prefabrykowany wg szczegółu D posadowiony jest na kruszywie bez oporu w poboczu i może zostać zniszczony przez odsunięcie spowodowane najeżdżaniem samochodów poruszających się po drodze.*

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę ławy z kruszywa na ławę z betonu Z oporem C 10/15?

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Nie ma konieczności zmiany materiału ławy pod ściekiem . Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zamiennie przez wykonawcę, ławy z betonu C12/15 z oporem.

dotyczący:

10. *Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawomocne i ostateczne pozwolenie na budowę obejmujące cały przedmiot zamówienia. Prosimy o udostępnienie jako element SIWZ decyzji lub potwierdzenie, że zakres inwestycji nie wymaga uzyskania przedmiotowej decyzji, a w przypadku konieczności jej uzyskania, obowiązek ten spoczywa na Zamawiającym.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Tak

dotyczący:

11. *Czy Zamawiający potwierdza, że kruszywa oraz mieszanki z betonu asfaltowego mają być zgodne z najnowszymi wymaganiami technicznymi WT-1 2014 oraz WT-2 2014.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Nie . Kruszywa i mieszanki mają być zgodne z wymaganiami technicznymi WT-1 i WT- 2 z 2010 r.

dotyczący:

12. *Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne braki w zakresie dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu na którym będzie realizowana inwestycja nie obciążą Wykonawcy.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Tak

dotyczący:


13. *Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Tak

dotyczący:

14. *Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie realizacji zamówienia, zaś braki jakichkolwiek dokumentów*



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko – Mroczo od km 1+400,00 do km 3+827,38.
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.2.2015

istotnych dla oceny warunków realizacji nie obciążą Wykonawcy i będą podstawą do wykonania robót dodatkowych, a termin zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Tak

dotyczący:

15. Prosimy o potwierdzenie, że cena oferty pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów i okoliczności związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Tak

dotyczący:

16. Prosimy podać odległość odwozu materiałów z rozbiórki.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

12 km

dotyczący:

17. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamknięcia drogi na czas prowadzenia prac?

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Nie

dotyczący:

18. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługują prawa autorskie do dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym do wykonania zamówienia.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Tak

dotyczący:


19. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewnia nadzór autorski i ponosi koszty z tym związane.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Tak

dotyczący:

20. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko – Mroczo od km 1+400,00 do km 3+827,38.
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.2.2015

przebudowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Nie

dotyczący:

21. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Nie

dotyczący:

22. Czy wycinki drzew wchodzi w zakres zamówienia?

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Nie


dotyczący:

23. Prosimy o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin i zwierząt gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków chronionych w czasie wykonywania robót, prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 t.j.) na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną określonych w art. 51 i 52, leży po stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy. Ponadto, prosimy o potwierdzenie że w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży termin zamówienia.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Nie dotyczy

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
woj. warmińsko-mazurskie
NIP: 877-142-02-53
REGON: 871118900

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

.....
(kierownik zamawiającego)