

Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Katlewo etap I.  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.11.2015

**Gmina Grodziczno**  
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno  
woj. warmińsko-mazurskie  
NIP: 877-142-02-53  
REGON: 871118900

Grodziczno, dnia 23.04.2015 roku

Nasz znak: ZP.271.1.1.11.2015

## WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 20.07.2015 roku wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia *na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Katlewo etap I*

**dotyczący:**

1. Na projekcie budowlanym rzut dachu (rys.6) uwzględniono montaż stopni i ław kominiarskich. W przedmiarze brak. Czy przyjąć do wyceny jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru i wskazanie ilości.

**na który udziela się następującej odpowiedzi:**

Montaż stopni i ław kominiarskich wykonać zgodnie z instrukcją producenta i należy przyjąć do wyceny w pokryciu dachu.

**dotyczący:**

2. Proszę o określenie koloru stolarki okiennej.

**na który udziela się następującej odpowiedzi:**

Należy przyjąć okna PVC dwukolorowe: brązowe na zewnątrz i białe w środku.

**dotyczący:**

3. Poz. 32-33 przedmiaru – proszę o podanie parametrów podokienników wewnętrznych (kolor, materiał).

**na który udziela się następującej odpowiedzi:**

Parapety wewnętrzne PVC, koloru białego.

**dotyczący:**


4. Czy na tarasie, schodach i podeście dla niepełnosprawnych uwzględnić kostkę brukową tylko szarą czy również w kolorze? Jeśli obie, proszę o podanie propozycji.

**na który udziela się następującej odpowiedzi:**

Należy uwzględnić tylko kostkę w kolorze szarym.

**dotyczący:**

5. W poz.34 przedmiaru uwzględniono montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych o wymiarze 100+50/230. W projekcie na rzucie parteru (rys.3) zaznaczono drzwi o wymiarze 100+30/230. Które drzwi



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Katlewo etap I.  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.11.2015

przyjąć do wyceny. Proszę również o określenie parametrów drzwi (kolor, przeszklenie).

**na który udziela się następującej odpowiedzi:**

Należy przyjąć drzwi dwukolorowe: brązowe na zewnątrz i białe w środku. Drzwi do wyceny przyjąć zgodnie z rysunkami elewacji.

**dotyczący:**

6. Proszę o określenie parametrów technicznych bramy garażowej (kolor, panelowa czy segmentowa).

**na który udziela się następującej odpowiedzi:**

Należy przyjąć bramę segmentową w kolorze brązowym.

**dotyczący:**

7. Czy w drzwiach łazienkowych do wyceny uwzględnić tuleje i podcięcia?

**na który udziela się następującej odpowiedzi:**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, drzwi do łazienki powinny posiadać w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym, niż 0,022 m<sup>2</sup> dla dopływu powietrza.

**WÓJT**

mgr Tomasz Szczepański

.....  
(kierownik zamawiającego)