



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Katlewo etap II.  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2016

**Gmina Grodziczno**  
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno  
woj. warmińsko-mazurskie  
NIP: 877-142-02-53  
REGON: 871118900  
Nasz znak: ZP.271.1.1.1.2016

Grodziczno, dnia 03 lutego 2016 roku

**WYJAŚNIENIE nr 2**  
**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164), zawiadamia się, że w dniu 03.02.2016 roku wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia *na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Katlewo etap II*

**dotyczący:**

1. Proszę o określenie grubości i twardości styropianu do ogrzewania podłogowego.

**na który udziela się następującej odpowiedzi:**

Ogrzewanie podłogowe systemowe np. firmy Roth lub równoważne, styropian grubość 2,5 cm EPS100.

**WÓJT**

  
mgr Tomasz Szczepański

.....  
(kierownik zamawiającego)