

Grodziczno, dnia 15 czerwca 2007 roku

Nasz znak: ZP-3413-01/2007

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Mroczenko – Trzcina – Mroczo prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 €.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych [tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami] w związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

**1. Pytanie:**

Zgodnie z art. XII pkt. 4 SIWZ opis sposobu obliczenia ceny oferowaną cenę należy ustalić drogą sporządzenia kosztorysu ofertowego – szczegółowego wg. KNR.

Prosimy o uzupełnienie książki przedmiarów o podstawę wyceny z uwzględnieniem właściwych katalogów KNR bądź przesłanie „ślepego” kosztorysu szczegółowego nakładczego.

**2. Pytanie:**

Książka przedmiarów nie uwzględnia robót związanych z montażem kształtek wodociągowych PE 110-160 typu łuki, kolana, oznakowania trasy wodociągu poprzez słupki z tabliczkami, podłączeniem przyłączy wodociągowych do sieci wodociągowej poprzez nawiertaki wraz z ich oznakowaniem, montażu zaworów zwrotnych i przelotowych przy wodomierzach skrzydełkowych.

Prosimy o uzupełnienie książki przedmiaru o w/w roboty.

**Odpowiedź na pytanie 1 i pytanie 2:**

Przedmiar robót wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072) - Rozdział 2, paragraf 6.

**3. Pytanie:**

Czy w ramach dokumentowania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , należy udokumentować uprawnienia do zgrzewania rurociągów z PE dla zgrzewaczy i kadry dozorowej ?

**Odpowiedź na pytanie 3:**

Zgodnie z art. VI pkt. 2 ppkt. 4 SIWZ należy udokumentować uprawnienia do zgrzewania rurociągów z PE dla zgrzewaczy i kadry dozorowej.