

Grodziczno, dnia 21 czerwca 2007 roku

Nasz znak: ZP-3413-01/2007

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Mroczenko – Trzcina – Mroczo etap II prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 €.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych [tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami] w związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

**1. Pytanie:**

Firma prosi o jednoznaczne określenie typu rur wodociągowych i ochronnych na przewierty.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr S-01.00.00 punkt 2.1 i 2.2.1 dopuszcza alternatywnie rury klasy PE100 SDR17 PN10 lub PE100 SDR11 PN16.

**2. Pytanie:**

Firma prosi o procentowe rozdzielenie ilości mas ziemnych do wywiezienia na odległość 1 km i ilości mas ziemnych wykopu na odkład, zgodnie z pozycją przedmiaru nr 8 oraz nr 34.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Rury wodociągowe oraz ochronne na przewierty powinny być to przewody PE100, SDR17, PN10.

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Cała ilość mas ziemnych podana w pozycjach nr 8 oraz nr 34 powinna być wywieziona.