

Zamawiający: Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie
Sygnatura akt: IP.271.1.1.1.2018

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
woj. warmińsko-mazurskie
NIP: 877-142-02-53
REGON: 871118900

Grodziczno, dnia 12 stycznia 2018 roku

Nasz znak: IP.271.1.1.1.2018

WYJAŚNIENIE nr 1 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się, że w dniu 10.01.2018 roku wpłynęły wnioski o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie.

ZAPYTANIE NR 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SIWZ na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie.

Zamawiający w punkcie 8 SIWZ warunki udziału w postępowaniu w punkcie C zdolności techniczne i zawodowe określił spełnienie warunków, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie dwóch robót budowlanych w tym jednej obejmującym swoim zakresem budowę lub przebudowę bieżni o nawierzchni syntetycznej wraz z budową boiska piłkarskiego z trawy naturalnej o powierzchni minimum 5000m² i wartości robót minimum 1 000 000 złotych brutto.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni doświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o pozyskanie zamówienia z których jeden wykonał bieżnię lekkoatletyczną czterotorową wraz z boiskiem o nawierzchni syntetycznej, a drugi wykonał boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej o powierzchni minimum 5000 m² łączna wartość robót minimum 1000 000 złotych. Roboty te zostały wykonane w ramach oddzielnych umów.


Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający w części nr 8 SIWZ określił warunki udziału w postępowaniu.

O dzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy między innymi spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się wykazem:

- minimum dwóch robót budowlanych, w tym jednej obejmującej swoim zakresem budowę lub przebudowę bieżni o nawierzchni syntetycznej wraz z budową boiska piłkarskiego z trawy naturalnej o powierzchni minimum 5 000 m² i wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto
- wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
- wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
- z załączeniem do wykazu dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej



Zamawiający: Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie
Sygnatura akt: IP.271.1.1.1.2018

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.


ZAPYTANIE NR 2

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia tj. nawierzchnie poliuretanową postąpił się nieaktualnymi parametrami technicznymi. Zwracamy się z prośbą o modyfikację parametrów nawierzchni poliuretanowej typu natrysk (dolna warstwa granulat SBR z lepiszczem poliuretanowym – grubość warstwy 10 – 11 mm , górna warstwa granulat EPDM, frakcja 0,5- 1,5 mm z produkcji pierwotnej, zmieszany z systemem poliuretanowym - grubość warstwy 2-3 mm) oraz przyjęcie za minimalne parametry, mieszczące się w przedziałach opisanych w tabeli:

Określenie parametru, jednostka	Wartość wymagania
Wytrzymałość na rozciąganie, (N/ mm ²), (MPa)	0,60 – 0,82
Grubość(mm)	min. 13 mm
Wydłużenie względne przy zerwaniu(%)	60-80
Opór poślizgu-próba wahadła (PTV): o w stanie suchym o w stanie mokrym	85 – 99 57 – 59
Tarcie(TRRL)	0,53-0,55
Odkształcenie pionowe 23°C (mm)	1,8-2,2
Tłumienie energii 23°C (%)	37-40

Wymagane dokumenty potwierdzające jakość oferowanej nawierzchni poliuretanowej:

- raport z badań sporządzony przez laboratorium badające nawierzchnie sportowe (np. Labosport, ISA Sport, itp.) akredytowane przez IAAF potwierdzający zgodność oferowanych parametrów z wymogami IAAF
- aktualne badania na zgodność z normą PN: EN 14877:2014
- atest PZH dla nawierzchni lub dokument równoważny
- Badania ekologiczne na zgodność z DIN V 18035-6, wydane przez akredytowane laboratorium
- Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona w oryginale dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię
- aprobaty techniczne ITB lub rekomendacje techniczne ITB lub dokumenty równoważne, potwierdzające wszystkie parametry techniczne oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiającego
- aktualny certyfikat produktowy IAAF dla oferowanej nawierzchni
- karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez producenta systemu



Zamawiający: Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie
Sygnatura akt: IP.271.1.1.1.2018

- *Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodny z żadaną grubością nawierzchni bieżni.*

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający oprócz parametrów nawierzchni ujętych w SIWZ dopuszcza zmianę parametrów zgodną z normą PN-EN oraz wymogami IAAF zawartymi w wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki.

ZAPYTANIE NR 3

Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów nawierzchni zaleca się żądanie przez Zamawiającego składania wraz z ofertą dokumentów wyżej opisanych, (podstawą prawną żądania powyższych dokumentów jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane). Czy Zamawiający będzie żądał ww. dokumentów na etapie składania ofert czy przed podpisaniem umowy?

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający na etapie składania ofert wymaga złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu.

Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający będzie badał, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art.24aa Pzp).

Na tym etapie Zamawiający będzie wymagał stosownych dokumentów od Wykonawcy.

ZAPYTANIE NR 4

Czy Zamawiający dokona zmiany warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zdolności technicznej wymaganego doświadczenia, tak aby wykonawca mógł wykazać się min. dwiema robotami budowlanymi, gdzie każda z nich obejmowała w swoim zakresie budowę lub przebudowę bieżni lekkoatletycznej okólnej min. 4-torowej o długości min. 400 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wraz z budowa trawiastego boiska piłkarskiego o pow. min. 5000 m² z oświetleniem, w tym jedną zawierającą w swoim zakresie budowę zaplecza sportowego o powierzchni min. 200 m². Wartości każdej z robót: min. 2 400 000,00 zł brutto.

Odpowiedź na zapytanie


Zamawiający w części nr 8 SIWZ określił warunki udziału w postępowaniu.

O dzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy między innymi spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się wykazem:

- minimum dwóch robót budowlanych, w tym jednej obejmującej swoim zakresem budowę lub przebudowę bieżni o nawierzchni syntetycznej wraz z budową boiska piłkarskiego z trawy naturalnej o powierzchni minimum 5 000 m² i wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto

- wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,



Zamawiający: Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie
Sygnatura akt: IP.271.1.1.1.2018

- wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
- z załączeniem do wykazu dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

ZAPYTANIE NR 5

W związku z zamiarem uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu proszę o udzielenie informacji o wartości przeznaczzonego budżetu brutto.

Odpowiedź na zapytanie

Wartość przedmiotu zamówienia podana jest w planie zamówień publicznych na 2018 rok i wynosi 2 520 325,20 zł netto.

Udzielone odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ są wiążące dla Wykonawców.

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

(kierownik zamawiającego)