

Zamawiający: Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie
Sygnatura akt: IP.271.1.1.1.2018

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
woj. warmińsko-mazurskie
NIP: 877-142-02-53
REGON: 871118900

Grodziczno, dnia 18 stycznia 2018 roku

Nasz znak: IP.271.1.1.1.2018

WYJAŚNIENIE nr 3 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się, że w dniu 16.01.2018 roku wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie.

ZAPYTANIE NR 1

W dokumentacji projektowej w sposób restrykcyjny podano wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej. Tak szczegółowo opisane parametry wskazują konkretny produkt co utrudnia konkurencję. Na rynku jest więcej nawierzchni, które posiadają niezbędne badania i akredytacje, spełniają wymagania normy PN-EN 14877 i zostały z powodzeniem zamontowane na wielu obiektach. Doświadczenie wskazuje, że niewielkie różnice w wartościach poszczególnych parametrów nie mają wpływu na jakość nawierzchni.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie jako równoważnej nawierzchni poliuretanowej typu Natrysk renomowanego niemieckiego producenta o następujących parametrach:

Całkowita grubość systemu min. 13 mm

wytrzymałość na rozciąganie min. 0,59 MPa

Wydłużenie w chwili zerwania min. 92%

Tarcie 62

Odkształcenie pionowe 1,8 mm

Amortyzacja w temp. 23 °C 43%


Wszystkie parametry potwierdzone raportem z badań wykonanych przez laboratorium posiadające akredytację IAAF.

Oferowana przez nas nawierzchnia jest wysokiej jakości materiałem sprawdzonym na wielu obiektach, co potwierdza fakt, że posiada wszystkie wymagane przez

Zamawiającego dokumenty w tym certyfikat IAAF 1 Class.

Miernikiem jakości nawierzchni nie są wyniki badań osiągniętych w sterylnych warunkach laboratoryjnych, a uzyskane certyfikaty uzyskiwane na stadionach. Skoro więc zamawiający wymaga jako jednego z dokumentów „certyfikatu IAAF First Class” ograniczenie konkurencji poprzez zawężanie parametrów technicznych jest całkowicie nieuzasadnione. Zważyć w tym miejscu należy, iż certyfikat IAAF 1 Class potwierdza spełnienie wszystkich wymaganych przez IAAF parametrów technicznych na pełnowymiarowym stadionie, co jest rękojmią najwyższej klasy produktu przy jednoczesnym dopuszczeniu kilku producentów (lista dostępna na ww.IAAF.org).

Odpowiedź na zapytanie



Zamawiający: Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie
Sygnatura akt: IP.271.1.1.1.2018

Zamawiający oprócz parametrów nawierzchni ujętych w SIWZ dopuszcza zmianę parametrów zgodną z obowiązującą normą PN-EN oraz wymogami IAAF zawartymi w wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki.


ZAPYTANIE NR 2

Czy Zamawiający dopuści dostawę i montaż nawierzchni z trawy naturalnej w rolkach o szerokości 0,4 m? Zgoda na powyższe będzie miała wpływ na znaczne obniżenie kosztu wykonania nawierzchni na boisku z trawy naturalnej.

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Udzielone odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ są wiążące dla Wykonawców.


WÓJT
mgr Tomasz Szczepański
.....
(kierownik zamawiającego)