

36-053 Kamień 287

tel. 17 85 56 776 w. 31

Znak sprawy: UG.271.6.B.2021/2

## WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowania „Budowa zbiorników retencyjnych na cieku wodnym Żyłka w miejscowości Łowisko (znak sprawy: UG.271.6.B.2021).

Zgodnie z art. 284 ust.2 Pzp (Dz.U. z 2021 poz. 1129 tj. ze zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Budowa zbiorników retencyjnych na cieku wodnym Żyłka w miejscowości Łowisko. Znak sprawy: UG.271.6.B.2021.

### Pytanie 1

W punkcie 7.2. podpunkt 2 – Zdolność techniczna lub zawodowa SIWZ napisano, że jednym z warunków udziału w przetargu jest wyznaczenie przez Wykonawcę kierownika budowy posiadającego uprawnienia branży konstrukcyjnej.

Wnioskujemy o zmianę tego zapisu poprzez dopisanie, że warunek będzie spełniony również przy wyznaczeniu kierownika budowy z branży inżynierii hydrotechnicznej.

Uzasadnienie : Możliwość kierowania robotami budowlanymi budowy zbiorników retencyjnych i budowli piętrzących wodę przez osobę posiadającą uprawnienia z branży inżynierii hydrotechnicznej wynika z przepisów prawnych, a ściślej z zapisów zawartych w uprawnieniach budowlanych branży hydrotechnicznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 579) zbiornik retencyjny i budowla piętrząca są budowlami hydrotechnicznymi. Potwierdza to również zapis w SWZ na stronie 2, pkt. 4.1 "Wspólny Słownik Zamówień: 45247000-0 - Roboty w zakresie budowy tam, kanałów, kanałów irygacyjnych i akweduktów, 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej, 45246100-4 - Budowa zapór". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Budowa zbiorników retencyjnych na cieku wodnym Żyłka na działce ewid. 2708/17 w miejscowości Łowisko, gmina Kamień

### Odpowiedź 1

Zamawiający przychyliła się do wniosku wykonawcy o rozszerzenie warunku udziału w postępowaniu poprzez dopuszczenie kierownika budowy branży inżynierii hydrotechnicznej. Zmiana ta poszerzy krąg potencjalnych wykonawców. Warunek opisany w pkt. 7.2 ppkt.2 SWZ otrzymuje brzmienie:

#### **„Zdolność techniczna lub zawodowa**

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia branży konstrukcyjnej lub z branży inżynierii hydrotechnicznej.”

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający posiada miejsce, które wskaże Wykonawcy robót, przeznaczone do magazynowania nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopu czaszy zbiorników nr 1 i nr 2, a jeżeli tak to jaka jest odległość z miejsca ukopu do miejsca składowania? W opinii geotechnicznej na str. 3 jest zapis: „Dla części gruntu z wykopów kwater Inwestor znajdzie miejsce i sposób wywozu.” Z pozycji 2.13 i 2.14 przedmiaru wynika, że jest to wywóz na odległość do 3 km. Prosimy o wskazanie miejsca przeznaczonego do magazynowania nadmiaru gruntu i jego odległości od miejsca wykopu.

Odpowiedź 2:

Grunt pochodzący z wykopu czaszy zbiorników nr 1 i nr 2 należy rozplantować zgodnie z projektem budowlanym wokół zbiorników na działce inwestora, a nadmiar należy sprzymować w miejscu wskazanym przez inwestora w odległości do 3 km i tak należy skalkulować w ofercie.

Pytanie 3

Jaka jest rzeczywista ilość nadmiaru gruntu do wywozu na miejsce składowania? Z przedmiarów w poz. 2.13 wynika, że jest to 29.390,65 m<sup>3</sup>. Natomiast z projektu architektoniczno – budowlanego (pkt. 4, str. 14) wynika, że ilość ta wynosi około 19.400 m<sup>3</sup>. Prosimy o podanie jaką wielkość należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 3:

Należy przyjąć wielkość jak w przedmiarach robót poz. 2.13 – 29 390,65 m<sup>3</sup>.

Pytanie 4

W dokumentacji projektowej Zał. 4.1 do SWZ brakuje rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu.

Odpowiedź 4:

Zamawiający dołącza do niniejszych odpowiedzi skan rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu.

UWAGA:

Aby umożliwić Wykonawcom zapoznanie się z powyższymi wyjaśnieniami, zmianami SWZ i uwzględnienie ich w składanych ofertach **Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 29.09.2021 r. do godziny 10:30. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 11:00.**

*Z poważaniem*

**WÓJT**  
**/-/**  
**mgr Ryszard Bugiel**