

Lubiszyn, 14.02.2020r.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

RIT.271.3.1.2020

„Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubnie ul. Morwowa 15, o pomieszczenia socjalne i garażowe wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działki nr 60”

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1

Czy po stronie wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?

Odpowiedź:

Po stronie wykonawcy jest przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów z kontroli i badań niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, oraz czynny udział w kontrolach PSP, SANEPID, PINB

Pytanie nr 2

W przedmiarach występuje zbiornik na nieczystości proszę podać pojemność oraz lokalizację?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem technicznym branża sanitarna – „Ścieki odprowadzone są do istniejącej kanalizacji sanitarnej w budynku”

Pytanie nr 3

Czy wykonawca powinien ująć w wycenie meble kuchenne wyposażenie?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 4

Czy więźba dachowa może być wykonana z drewna klasy C 27?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, że elementy konstrukcji dachu mogą być wykonane z drewna sosnowego klasy C24 lub, C27, lub C30.

/-/ Urszula Stolarska
Zastępca Wójta Gminy Lubiszyn